

K1, K2 – PLYNOVÝ KOTEL

VÝROBCE: BAXI
TYP: LUNA DUO-TEC MP 1.110
JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON 11,4–102 kW PŘI 80/60°C
SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 11,10 m³.h⁻¹
ÚČINNOST JMENOVITÁ PŘI 80/60°C 97,2%

EN1 – EXPANZNÍ NÁDOBA

EXPANZOMAT MEMBRÁNOVÝ REFLEX N 300/6
OBJEM 300 L, PN 6 TEPLOVODNÍ ČÁST
ŠEDÁ (ÚT)

Z1,2 – ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY


STACIONÁRNÍ ZÁSOBNÍK TV OKC 500 NTR O OBJEMU 500 L




EN2,3 – EXPANZNÍ NÁDOBA TV

EXPANZOMAT MEMBRÁNOVÝ REFIX DD 33 L
OBJEM 33 L, PITNÁ VODA
ZELENÁ (Z1)

POTRUBÍ:

POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI VNĚ POZINKOVANÉ – C-STEEL
PRO ROZVODY OTOPNÝCH SYSTÉMŮ – PN16
DN13 – OCEL POTRUBÍ 15.0x1.2 MM TL. IZOLACE 20 MM
DN15 – OCEL POTRUBÍ 18.0x1.2 MM TL. IZOLACE 25 MM
DN20 – OCEL POTRUBÍ 22.0x1.5 MM TL. IZOLACE 25 MM
DN25 – OCEL POTRUBÍ 28.0x1.5 MM TL. IZOLACE 30 MM
DN32 – OCEL POTRUBÍ 35.0x1.5 MM TL. IZOLACE 40 MM
DN40 – OCEL POTRUBÍ 42.0x1.5 MM TL. IZOLACE 50 MM
DN50 – OCEL POTRUBÍ 54.0x1.5 MM TL. IZOLACE 50 MM
DN65 – OCEL POTRUBÍ 76.1x2.0 MM TL. IZOLACE 60 MM
DN80 – OCEL POTRUBÍ 88.9x2.0 MM TL. IZOLACE 60 MM



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. VÁCLAV REMUTA				 <div>PETR WAGNER M.J. HUSA 539/22, 43401 MOST IČ: 87245205, TEL.: 776 164 274</div>	
VYPRACOVAL		PETR WAGNER					
KRAJ: ÚSTECKÝ		OBEC: CHOMUTOV					
INVESTOR: CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., KŘÍŽIKOVA 1098, CHOMUTOV							
AKCE BD ul. PŘEMYSLOVA Č.P. 1701/7, CHOMUTOV REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY						FORMÁT: A2 DATUM: 03/2025	
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.4 VYTÁPĚNÍ						STUPEŇ: DPS + DSPS	
						ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025P108	
OBSAH VÝKRES						MĚŘÍTKO: 1:50 ČÍSLO VÝKRESU: P108-D.1.4.4-04	
PŮDORYS PLYNOVÉ KOTELNY 1.NP – NOVÝ STAV – ÚT							