

Zpráva o revizi hromosvodu č. 71/2024H

dle normy ČSN EN 62 305-3 ed.2

Vykonaná dne 13.08.2024
Vypracována dne 13.08.2024
Revizní technik: Jaroslav Pýcha, Všetatská 17, 277 15 Tišice, tel.: 777 512 445
Evid.číslo: 4725/8/22/R-EZ-E2A Oprávnění ev.č.: 0823/8/17/EZ-M,O,R,Z-E2A

Objekt: Hala D
Adresa: Na Moráni 4545, Chomutov

Měření zemních odporů provedeno přístroji :
UT 521 výr.číslo 818037161 nebo Kyoritsu KEW 4200
Přístroje pravidelně kalibrovány měření odporu smyčky svodu

Typ revize: Výchozí
Třída LPS: III.

Počasí v posledních třech dnech: polojasno, 29°C
Okolní půda: asphalt

Celkový posudek

Předmětem této revize bylo zjištění stavu **vnější hromosvodné soustavy na objektu**.
Hromosvod byl revidován dle ČSN EN 62 305-3 ed.2, její součásti jsou v dobrém funkčním stavu.

Příští revize musí být provedena ve lhůtě dle zákona č.190/2022, za 4 roky, nebo po zjištěném zásahu blesku, to je v roce **2028**. Na zařízení je nutno nejméně **jednou za rok** provést vizuální kontrolu, kterou se ověří že není viditelně poškozen.

Revidovaná hromosvodová soustava je v souladu s ČSN EN 62 305.

Tato zpráva o revizi obsahuje 2 strany
Počet vyhotovených zpráv 3
Rozdělovník: 2 x majitel
1 x revizní technik

.....
Podpis majitele/provozovatele

.....
Podpis revizního technika



I.) Popis :

Stavební materiál:	Zděný	
výška	8m	
Typ střechy:	sedlová	
Typ krytiny:	Plechová	
Typ jímací soustavy:	hřebenová	
Materiál jímacího vedení :	AlMgSi Ø 8, svorky FeZn, podpěry PVC	
Materiál svodů:	AlMgSi Ø 8, od SZ vodičem FeZn Ø 10	
Počet jímačů:	JT	6
	PJT	20
POČET SVODŮ:		
Typ zemnění :	Páska FeZn 30/4, typ B	

**II.) Měření : Svod Odpor
 číslo: ohm:**

svod číslo	Ω
1	0,24
2	0,23
3	0,21
4	0,24
5	0,37
6	0,34
7	0,32
8	0,29
9	0,24

III.) Závady: v průběhu revize bez zjevných závad**IV.) Montážní firma:**

Název: Jan Horák
Adresa: Cimburkova 916/8 Praha 3
IČ: 88041689
Č.oprávnění: 2227/8/22/EZ-M,O-E3A

Montážní firma souhlasí s revizní zprávou

Jan Horák
Cimburkova 916/8, 130 00 Praha 3
IČO: 88041689, DIČ: CZ88041689
tel.: +420 725 563 563

.....
Razítko a podpis