

Vysvětlení, změna nebo doplnění č.6.

Zadavatel na základě žádosti dodavatele poskytuje vysvětlení k zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č.134/2016 Sb. ZZVZ na dodávky, s názvem: **FVE Na Moráni a U Větrného mlýna, č.VZ 009/2025/AK.**

Dotazy ze dne 19.09.2025:

Dobrý den,

1. V ZD Technických zprávách a výkazů výměr jsou předdefinované použité komponenty ve smyslu jejich výkonů, nebo hodnot (FV panely, střídače, baterie)

Viz. již realizovaný dotaz na střídače 15 kW v případě FVE U Větrného mlýna. Došlo sice k úpravě na možnost 50kW, ale možnosti řešení je více, třeba 2x25 kW co může být uživatelsky komfortnější varianta.

Také používáme panely s větším výkonem např. 610 Wp co znamená úspora místa a také menší zátěž na m2 plochy.

Nebylo by lepší obecně definovat že při zachování požadovaného výkonu a technických parametrů je možné použít i jiné hodnoty jednotlivých komponent.

2. Stejný problém jak je v předchozím bodu uvedeno je i v případě FVE Na Moráni

3. Typy jednotlivých bateriových boxů pro uložení a i jejich hodnoty jsou také rozdílné. Bateriové uložení se skládá z několika boxů uložených v bateriovém raku. Celkový součet jednotlivých baterií se tak může lišit od zadání Např. u uložení 50,2kWh může být hodnota 52,8 kWh. Bude taková konfigurace v případě že bude požadovaný výkon vždy dodržen a tedy , že změna je ve prospěch zadavatele akceptována?

4. Požadujeme potvrzení, že v případě FVE Na Moráni, bude zadavatelem realizována příprava vhodných prostor pro umístění technologie v jeho gestci a tyto prostory budou připraveny v době předání staveniště.

Odpovědi na dotazy ze dne 19.09.2025:

1.

Zadavatel již na základě dotazu ze dne 10.09.2025 umožnil využít variantu původních požadovaných 3 ks střídačů za 1 ks. V souvislosti s obdobným dotazem ze dne 19.09.2025 zadavatel znovu upravuje variantu počtu střídačů, tedy od 1 – 3 ks při zachování celkového výkonu střídačů v rozmezí od 45 do 50 kW). Zadavatel přistupuje na možnost využití panelů s vyšším výkonem při zachování celkového požadovaného výkonu a technických parametrů. Na základě této změny upravuje zadavatel obě přílohy zadávací dokumentace: „PIS_Položkový rozpočet – Na Moráni“ a „PIIS_Položkový rozpočet – U Větrného mlýna“

2.

Odpověď na tento dotaz je uvedena v odpovědi č. 1 viz výše a adekvátně k tomu byly upraveny oba položkové rozpočty.

3.

Zadavatel akceptuje změnu konfigurace v případě, že bude požadovaný výkon vždy dodržen resp. celkový součet baterií musí mít min. stejnou hodnotu výkonu nebo vyšší.

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

Sídlo organizace: náměstí 1.máje 89/21, 430 01 Chomutov

Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 630.

IČO 00079065 ▪ DIČ CZ 00079065

tel. 474 651 438-9 ▪ info@tsmch.cz ▪ www.tsmch.cz ▪ dat.schránka 9KIK9ZD

4.

Zadavatel potvrzuje, že již provádí přípravu vhodných prostor pro umístění technologie v budově Na Moráni a tento požární úsek bude připraven před dokončením montáže baterií.

Zadavatel s ohledem na provedené změny bude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Zadávací dokumentace je kompletně uveřejněna na :
https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_250.html

S pozdravem za Zadavatele

Ing. Zbyněk Koblížek
ředitel