

Evidence vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky s názvem				
Veřejná zakázka: Opravy a zateplení přední a zadní fasády bytových domů Dr. Beneše3818 a Spořická 3819, Chomutov“				
Poř. č.	Žádost o vysvětlení ZD	Datum	Vysvětlení ZD	Datum
Vysvětlení ZD č. 1				
1		16.09.2025	Zadavatel se rozhodl doplnit hodnotící kritéria o časové hodnotící kritérium, a to z důvodu nutnosti ukončení díla v letošním kalendářním roce, tj. před nástupem nízkých teplot, které by znemožnili v souladu s technologickým postupem dokončit dílo. Změna hodnocení je uvedena v Zadávací dokumentaci revize 1, která je přílohou této změny zadávací dokumentace. Změny v zadávací dokumentaci jsou vyznačeny červeně.	16.09.2025
Toto vysvětlení má za následek změnu lhůty pro podání nabídek, která se prodlužuje do 26.9.2025 do 10:00				
Ostatní podmínky ZD zůstávají beze změny.				
Vysvětlení ZD č. 2				
2	V technické zprávě je uvedeno "Všechna stávající okna v 1.PP budou vyměněna za zdvojená okna plastová termoizolační k=1,1.". Položky k výměně oken však nejsou obsaženy ve výkazu výměr. Žádáme o upřesnění, případně o úpravu výkazu výměr.	24.09.2025	Dotaz byl doručen po lhůtě, ale zadavatel se rozhodl na dotaz reagovat. Stávající okna jsou vyhovující, technická zpráva nebyla v době zadání VŘ aktualizována, platí nacenit zveřejněný výkaz výměr.	24.09.2025
Toto vysvětlení nemá za následek změnu lhůty pro podání nabídek.				
Ostatní podmínky ZD zůstávají beze změny.				