

Vysvětlení, změna nebo doplnění č.8.

Zadavatel na základě žádosti dodavatele poskytuje vysvětlení k zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č.134/2016 Sb. ZZVZ na dodávky, s názvem: **FVE Na Moráni a U Větrného mlýna, č.VZ 009/2025/AK.**

Dotaz ze dne 07.10.2025:

Dobrý den,
za firmu [REDAKCE] připravuji nabídku k VŘ FVE Na Moráni a U Větrného mlýna.
Vyvstal problém s řízením (řídící jednotka, software). Žádný z námi oslovených dodavatelů není schopen zajistit řízení v požadovaném rozsahu.

Ve specifikaci díla zadavatel požaduje:

2. Dílo musí obsahovat systém chytrého řízení min. s těmito funkcemi:
- a. predikce výkonu elektrárny;
 - b. autonomní prodej a nákup na SPOTovém trhu;
 - c. spotřeba nemovitosti;
 - d. monitoring počasí;
 - e. ovládání spotřebičů v jiných objektech, aktivně reagující na párování výroby a spotřeby, využívající data zabezpečená na serverech v EU.

Problémové jsou především body b) a e).

Vznáším dotaz k VŘ: Trvá zadavatel na systému chytrého řízení v rozsahu zadání nebo je možné podat nabídky, jejichž součástí bude řízení bez funkcí uvedených v bodech 2.b) a 2.e) ?

Děkuji za odpověď.

Odpověď na dotaz ze dne 07.10.2025:

1. Zadavatel po konzultaci s projektantem technologie potvrzuje, že požadavky na funkce systému chytrého řízení, uvedené v zadávací dokumentaci, jsou technicky realizovatelné a odpovídají koncepčnímu řešení projektu zpracovanému projektantem.

Požadavek na autonomní obchodování na SPOTovém trhu (bod b) i ovládání spotřebičů v jiných objektech s aktivní reakcí na párování výroby a spotřeby (bod e) je součástí navrženého řešení a jeho cílem je zajištění maximální efektivity využití vyrobené energie a flexibility systému.

Zadavatel proto na uvedených požadavcích trvá a nabídky, které by tyto funkce neobsahovaly, nebudou splňovat technické podmínky zadávací dokumentace.

Tato odpověď představuje vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ a nemění její obsah ve smyslu § 98 odst. 5 ZZVZ.

Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem: **27.10.2025 v 10:00 hod.** tak jak je uvedeno na profilu zadavatele.

Zadávací dokumentace je kompletně uveřejněna na :
https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_250.html

S pozdravem za Zadavatele

Ing. Zbyněk Koblížek
ředitel