

- ROZVADĚČ 2R1
- * NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

400/230V, stř. 50Hz, TNS
- * OCHRANA:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- * TYP:

ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ, IP 40/20, 130MDD, DVEŘE POŽÁRNÍ PROVEDENÍ EI 30 DP1
- * INSTALOVANÝ PŘÍKON:

CELKEM P_i = 40 kW
- * SOUDOBOST:

B = 0,8
- * SOUDOBÝ PŘÍKON:

CELKEM P_s = 32 kW
- * VÝPOČTOVÝ PROUD:

I_v = 50 A
- * PŘÍVOD:

SPODEM/HOREM
- * VÝVODY:

HOREM
- * ROZMĚRY:

625 x 1055 x 150 (Š x V x H)
- * KOMPENZACE:

NENÍ

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK BUDOU INSTALOVANÝ JISTIČE 6kA.

<div>INVESTIČNÍ ZÁMĚR</div> <div>Základní škola Chomutov - Akademie Heyrovského</div> <div>Akademika Heyrovského 4539, 430 03 Chomutov</div>							
<div>INVESTOR</div> <div>STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV</div> <div>Zborovská 4602, 430 28 Chomutov</div>							
<div>PROJEKTANT ČÁSTI</div> <div>ELPRO CHOMUTOV s.r.o.</div> <div>UDOLSKÁ 221/1A, CHOMUTOV 430 03</div> <div>ČESKÝ VÍTEJ, DIČ: CZ2801216</div> <div>TEL: 474 531 680</div>		<div>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</div> <div>PROJEKTANT</div> <div>ING. MILAN ŠKVÁŘA</div> <div>PROJEKTANT</div> <div>ING. MILAN ŠKVÁŘA</div> <div>PROJEKTANT</div> <div>PAVEL BUCHTA</div>		<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</div> <div><div>CZECHOTEC</div><div>Engineering spol. s r.o.</div></div> <div>POKYČANOVA 1268/1</div> <div>CZ 430 01 Chomutov</div> <div>office@czechotec.cz</div> <div>IČO: 602 79 508</div> <div>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</div> <div>Ing. arch. Tereza Peříčková</div>			
<div>ČÁST DOKUMENTACE</div> <div>D. Dokumentace objektů</div> <div>D1.4. Technika prostředí staveb</div> <div>D1.4.c Silnoproudá elektrotechnika</div>		<div>ČÍSLO REVIZE</div> <div>-</div> <div>STUPEŇ</div> <div></div>		<div>ČÍSLO PÁŘE</div> <div></div>			
<div>OBSAH</div> <div>SCHÉMA ROZVADĚČE 2R1</div>		<div>DAŮM REVIZE</div> <div>-</div>		<div>DPS</div>			
		<div>FORMÁT</div> <div>----</div>					
		<div>ČÍSLO VÝKRESU</div> <div></div>					
		<div>DATA</div> <div>7/2023</div>					
		<div>ČÍSLO ZAMÁVKY</div> <div>2308</div>		<div>MĚŘÍTLIVO</div> <div>---</div>		<div>14</div>	

ROZVADĚČ 2R1



3f I_∑=125A

QM1
125A

II. STUPEŇ
PŘEP. OCHRANY

FA01
40A/C

FA02
40A/C



FU-2R1
DPV22/3
125AgG


STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ HR
NOVĚ DOPLNIT

REZ. STÁV. PATROVÝ ROZVADĚČ


NOVÝ R234-FYZIKA

X1: SVORKOVNICE


NOVÝ R229-PŘÍR. VĚDY



NOVÝ R232-KABINET



NOVÝ R228-KABINET



PROSTOR REZ.
DALŠI MESTNOSTI V PAVILONU