

- Rozvaděč R204-DENNÍ M.
- \* Napětová soustava: 400/230V, stř. 50Hz, TNS
  - \* Ochrana: Automatickým odpojením od zdroje
  - \* Typ: Plast. rozvodnice zapuštěná, IP 43/20, 2x24MOD.
  - \* Instalovaný příkon: Celkem P<sub>i</sub> = 6 kW
  - \* Soudobost: B = 0,8
  - \* Soudby příkon: Celkem P<sub>s</sub> = 5 kW
  - \* Výpočtový proud: I<sub>v</sub> = 8 A
  - \* Přívod: HOREM
  - \* Vvody: HOREM
  - \* Rozměry: 545 x 450 x 140 (Š x V x H)
  - \* Kompenzace: NEJ

Pokud není uvedeno jinak budou instalovány jističe 6kA.

INVESTIČNÍ ZÁMĚR Základní škola Chomutov - Akademie Heyrovského Akademika Heyrovského 4539, 430 03 Chomutov							
INVESTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Zborovská 4602, 430 28 Chomutov							
PROJEKTANT ČÁSTI ELPRO CHOMUTOV s.r.o. LUDKA 2217/13, CHOMUTOV 430 03 ICZ28VO1216, DICZ28VO1216 TEL: 474 550 680		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MILAN ŠKVÁRA		SEMERÁLNÍ PROJEKTANT Ing. arch. Tereza Peřířková			
PROJEKTANT ING. MILAN ŠKVÁRA		PROJEKTANT PAVEL BUCHTA		ČÍSLO REVIZE - STUPEŇ ČÍSLO PARÉ			
ČÁST DOKUMENTACE D. Dokumentace objektů D14. Technika prostředí staveb D14.c. Siloproudá elektrotechnika		ČÍSLO REVIZE - STUPEŇ ČÍSLO PARÉ		ČÍSLO REVIZE - STUPEŇ ČÍSLO PARÉ			
OBSAH SCHÉMA ROZVADĚČE R204-DENNÍ MÍSTNOST		FORMÁT DATUM 7/2023		ČÍSLO VÝKRESU 20			
ČÍSLO ZAKÁZKY 2308		MĚŘÍTKO ---					

ROZVADĚČ R204-DENNÍ M.

3f I<sub>pn</sub>=40A






QM1  
40A

II. STUPEŇ  
PŘEP. OCHRANY

FA50  
25A/B

FA01  
10A/C

L1




STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ R  
2.NP U SCHODIŠTĚ  
DOPLNIT JISTIČ 40A/3f/B/10kA

NOVÝ R201-KABINETVĚDY

OSVĚTLENÍ

X1: SVORKOVNICE



ZÁS. ÚSTATNÍ

ZÁS. ÚSTATNÍ

REZ.

REZ.

REZ.

