

- ROZVADĚČ 2R2
- * NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

400/230V, stř. 50Hz, TNS
- * OCHRANA:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- * TYP:

ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ, IP 40/20, 130MDD, DVEŘE POŽÁRNÍ PROVEDENÍ EI 30 DP1
- * INSTALOVANÝ PŘÍKON:

CELKEM P_i = 15 kW
- * SOUDOBOST:

B = 0,8
- * SOUDOBÝ PŘÍKON:

CELKEM P_s = 12 kW
- * VÝPOČTOVÝ PROUD:

I_v = 18 A
- * PŘÍVOD:

SPODEM/HOREM
- * VÝVODY:

HOREM
- * ROZMĚRY:

625 x 1055 x 150 (Š x V x H)
- * KOMPENZACE:

NENÍ

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK BUDOU INSTALOVANÝ JISTIČE 6kA.

<div>INVESTIČNÍ ZÁMĚR</div> <div>Základní škola Chomutov - Hornická</div> <div>Hornická 4387, 430 03 Chomutov</div>			
<div>INVESTOR</div> <div>STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV</div> <div>Zborovská 4602, 430 28 Chomutov</div>			
<div>PROJEKTANT ČÍS.11</div>	<div>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</div>	<div>ING.MILAN ŠKVÁRA</div>	<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</div>
<div>ELPRO CHOMUTOV s.r.o.</div> <div>UDOKA 2217/13, CHOMUTOV 430 03</div> <div>430 03 Chomutov</div> <div>TEL: 474 331 660</div>	<div>PROJEKTANT</div>	<div>ING.MILAN ŠKVÁRA</div>	<div>CZECHOTEC</div> <div>Engineering spol.s r.o.</div>
<div>PROJEKTANT</div>	<div>PAVEL BUCHTA</div>	<div>Ing. arch. Tereza Petříková</div>	
<div>ČÍS.1 DOKUMENTACE</div> <div>D. Dokumentace objektů</div> <div>D.14. Technika prostředí staveb</div> <div>D.14.c Silnoproudá elektrotechnika</div>		<div>ČÍSLO REVIZE</div> <div>-</div>	<div>STUPĚŇ</div> <div>DPS</div>
<div>OBSAH</div> <div>SCHÉMA ROZVADĚČE 2R2</div>		<div>FAZMĚŘ</div> <div>---</div>	<div>ČÍSLO VÝKRESU</div> <div>20</div>
		<div>DATAK</div> <div>7/2023</div>	
		<div>MĚŘITVO</div> <div>---</div>	

ROZVADĚČ 2R2

3f. I_{jm}=100A




QM1
100A

II. STUPĚŇ
PŘEP. OCHRANY

FA01
40A/C

FA02
25A/B

PROSTOR REZ.



CXKH-R 5Cx25



CXKH-R 5Cx10



CXKH-R 5Cx6

FU-2R2
DPV22/3
80AgG

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ HR
NOVĚ DOPLNIT

R90-UČEBNA

R192-KABINET

X1: SVORKOVNICE