



PŘEPOUŠTĚCÍ VENTIL OVENTROP DN 25
NASTAVENÍ 0, OTVÍRACÍ TLAK 11,8 kPa

SMYČKOVÝ REGULAČNÍ VENTIL
OVENTROP HYDROCONTROL DN 40,
NASTAVENÍ 3,8

PROJEKTANT:	P. ŠOLÍN	PROJEKT TECHN. ZÁŘ.
VYPRACOVAL:	P. ŠOLÍN	BUDOV
KRESLIL:	M. HLOUŽKOVÁ	ČSA 1856 434.03 MOST
STAVEBNÍ ÚŘAD:	CHOMUTOV	100 1336/620
INVESTOR:	T.S. CHOMUTOV	
DATUM:	05/96	
STUPEŇ:	P.S.	
ZAK. ČÍSLO:	607/96	
FORMÁT ÚA:	4	
MĚŘÍTKO:	ČÍSLO WK8	
V = 1:50	T 4	

