POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 3

Zadavatel: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IČ: 00261891
Název veřejné zakázky: „Fotovoltaická elektrárna – ZŠ Kadaňská Chomutov - Design & Build“
Systémové číslo VZ: P26V00000073

Zadavatel obdržel dne 9. 6. 2026 žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu. V souladu s principy transparentnosti a rovného zacházení poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz č. 1 – Statický posudek (finální zpracování)

Dotaz: Je zpracování finálního (prováděcího) statického posudku střešní konstrukce s ohledem na navrženou FVE součástí předmětu plnění a má být zahrnuto do nabídkové ceny? Pokud ano, bude toto posouzení zpracovávat sám dodavatel (jako součást DPS), nebo si zadavatel zajistí aktualizaci statického posudku vlastními silami na náklady zadavatele?

Vysvětlení zadavatele: Zadavatel potvrzuje, že **zpracování finálního statického posouzení střešní konstrukce** s ohledem na konkrétní dodavatelem navržené technické řešení fotovoltaické elektrárny (FVE) **je součástí předmětu plnění** veřejné zakázky. Náklady na toto posouzení musí být zahrnuty v nabídkové ceně účastníka, konkrétně v rámci položky „Dokumentace pro provedení stavby FVE“.

Přiložený statický posudek (příloha č. 8 ZD) tvoří podklad, jehož závěry je dodavatel povinen při návrhu FVE plně respektovat. Vzhledem k tomu, že je zakázka zadávána formou **Design & Build**, finální technické parametry (počet a rozmístění panelů, nosná konstrukce, způsob kotvení) vzejdou až z návrhu vybraného dodavatele. Dodavatel je proto povinen v rámci dokumentace pro provedení stavby (DPS) zajistit odpovídající **finální statické ověření**, které prokáže stabilitu a únosnost střešní konstrukce pro jím navržený systém. Zadavatel nebude zajišťovat aktualizaci posudku na vlastní náklady; plnou odpovědnost za statickou proveditelnost navrženého řešení nese dodavatel.

Odpověď na dotaz č. 2 – Systém energetického managementu a monitoring výroby FVE

Dotaz: Jaký konkrétní SW zadavatel provozuje v rámci svého energetického managementu, se kterým má být sjednocen monitoring výrob FVE?

Jakým datovým protokolem nebo komunikačním rozhraním tento SW přijímá data z výroben?

Vysvětlení zadavatele: Zadavatel v souladu s bodem b) Výzvy upozorňuje, že má zaveden vlastní systém energetického managementu. Konkrétním používaným softwarovým řešením je **SW e-manažer poskytovatele PORSENNA ICT**.

Zadavatel požaduje sjednocení monitoringu výroby nové FVE s tímto stávajícím systémem. Předpokládá se, že vybraný dodavatel technologie (např. systémů SolarEdge, Solax či ekvivalentních) disponuje **standardizovanou dokumentací API** od výrobce, kterou pro účely integrace poskytne. Pouze v případě, že by dodavatel FVE vlastní konektivitu a dokumentaci REST API neměl k dispozici, poskytne společnost PORSENNA ICT vlastní dokumentaci API pro zajištění kompatibility s provozovaným SW e-manažer.

Upozornění: Ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají beze změny. Termín pro podání nabídek zůstává stanoven na 12. 6. 2026 v 12:00 hodin.

V Chomutově dne 9. 6. 2026

Ing. Jaroslava Balogová
Digitální podpis:
09.06.2026 15:04
.....