

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 ZE DNE
24.5.2013**

ZADAVATEL: Statutární město Chomutov
Sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Jednající: Mgr. Jan Mareš, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Výběr dodavatele chladicího systému datového centra v budově Magistrátu města Chomutova ve Zborovské ulici č.p. 4602

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ.

Žádost o dodatečné informace č. 1:

na základě dnešní obhlídky na místě zasílám ještě upřesnění bodu 1/ k žádosti o dodatečné informace ze dne 24. 6. 2013 vč. doplňujícího dotazu:

k bodu 1/: Hmotnost chladících jednotek vč. hydraulických modulů na rámové konstrukci je celkem max.500kg nebo je to max. hodnota na m2 a případnou větší hmotnost by vyřešila roznášecí konstrukce?

Jedná se o maximální celkovou hmotnost všech chladících jednotek a hydraulických modulů povolenou statickým posudkem. Nejedná se o plošnou nosnost. Roznášecí funkci plní rámová konstrukce (bod 2.4), jejíž vlastnosti, umístění a způsob uchycení jsou také stanoveny statickým posudkem.

k bodu 5/: V technické zprávě je uvedeno, že bude provedeno měření hluku, kde bude vystaven protokol. Jedná se o provozní měření nebo certifikované měření hluku?

Certifikované měření hluku není v zadávací dokumentaci výslovně požadováno. Plně postačuje provozní měření hluku.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

V souladu s ustanovením § 40 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **4. 6. 2013 do 10:00 hod.**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **4. 6. 2013 v 10:00** hodin na adrese zadavatele - Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

S pozdravem

Ing. Eva Rudolfová v. r.
GORDION s. r. o.
+420 281 021 817, +420 281 021 825
rudolfova@gordion.cz