



Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O17610048382/UTPCMO/Or
Složka: 612053951

Vyřizuje: **Ing. Oravcová**

Datová **f7rf9ns**

schránka:

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 1.3.2017

KAP ATELIER s.r.o.

Revoluční 36

430 02 Chomutov

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,

Název akce:	Rekonstrukce ulice Čelakovského
Účel vyjádření:	správní řízení – stavební řízení
Zájmové území:	Okres: Chomutov
	Obec: Chomutov
	ul. Čelakovského
	k.ú. Chomutov I p.p.č. 117/7, 299/1, 307/5, 307/12, 333, 895, 920, 921, 1131/2
Žadatel:	Gabriela Blašková
Adresa, tel., e-mail	blaskova@kapatelier.cz
Investor:	
Adresa, tel., e-mail	
Projektant:	
Vlastník dotčené IS	SVS, a.s.

Předchozí vyjádření a rozhodnutí	
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení

Popis stavby:

Hlavní součástí této projektové dokumentace je nové příčné uspořádání prostoru komunikace v ulici Čelakovského v Chomutově, úprava je navržena od vjezdu do parku až po stávající nedávno rekonstruovanou křižovatku ulic Čelakovského-Zborovská-Politických vězňů. Nově bude proveden povrch vozovky, S ohledem na opravu krytu bude provedena rektifikace poklopů revizních šachet (7 ks). Nově jsou navrženy dva přechody pro chodce s osvětlením. Dojde k vybudování 22 podélných parkovacích stání, úpravě sjezdů a chodníků pro pěší.

Odvodnění - komunikace budou odvodňovány pomocí příčného sklonu vozovky k obrubníku, kde budou umístěny uliční vpusti (7 ks). Nové vpusti budou napojeny do stávající stoky dešťové kanalizace. Vody z ploch bez kontaminace ropnými látkami jsou odváděny přes uliční vpusti a dále pak do stoky dešťové kanalizace. Pro nově navrhovanou dešťovou kanalizaci se navrhuje užití trubních materiálů – přípojky UV - DN 150, plastové potrubí, de DN/168/150 SN 8. Odvodňovaná plocha na 1 uliční vpust byla uvažována max. 400 m². Stávající uliční vpusti budou demolovány v počtu 4 ks.

Požadujeme, aby nepotřebné nefunkční vpusti byly zrušeny, zavičkovány.

S vydáním **stavebního rozhodnutí** na výše uvedenou stavbu **souhlasíme**.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 840 111 111 • Fax: 417 562 585 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

by  **VEOLIA**



Požadujeme dodržení následujících podmínek:

- **Při křížení podzemních sítí** musí být vůči stávajícímu zařízení ve správě naší společnosti dodrženy min. vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a osazeny chráničky s přesahem 1 m. Minimální úhel křížení bude 45°.
- **Při souběhu podzemních sítí** musí být vůči stávajícímu zařízení ve správě naší společnosti dodrženy min. vzdálenosti v souladu s ochrannými pásmy dle zák. č. 274/2001 Sb. v platném znění.
- Naši pracovníci provozu vodovodů tel.: 474 332 380 a provozu kanalizací tel.: 606 608 299 budou přizváni k závěrečné kontrole. Záznam o kontrole bude zapsán do stavebního deníku.
- Zahájení prací musí být oznámeno (**provoz vodovodů** tel.: 474332380 a **kanalizací** tel.: 606 608 299) min. 14 dní předem,
- Nesmí dojít ke snižování či zvyšování krytí našeho zařízení, po ukončení stavby musí být funkční a viditelné stávající revizní šachty a manipulační ventily.

Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

50 Teplice, Přítkovská 1689

49099451 DIČ: CZ49099451

148

Ing. Anna Oravcová
referent technicko-provozní činnosti