

DATOVÝ LIST Sportovní hala Chomutov - výměníková stanice																		
System	Inf. bod Short Description	Popis Description	Long	Hardware Object	Type of Controler	HW Item	SW Item	Type of Signal	Range Low	Range High	Jednotky Unit	State 0 (OPEN)	State 1 (CLOSED)	Normal State	Alarm Priority	Panel	Poznámka Notice	
V.S.	TT6.1	Teplota Ú.T. větev kryt CO		IOM	2721-0	IN1	AI19	Pt1000	-40	120	℃					RA-3		
V.S.	TT7.1	Teplota Ú.T.větev Sportovní dům		IOM	2721-0	IN2	AI20	Pt1000	-40	120	℃					RA-3		
V.S.	M3.3	Oběhové čerpadlo T.S. č.3 provoz		IOM	2721-0	IN3	DI17					OFF	ON			RA-3		
V.S.	M3.3	Oběhové čerpadlo T.S. č.3 porucha		IOM	2721-0	IN4	DI18					ON	OFF			RA-3		
V.S.		Ovládání okruhu ÚT Sauna		IOM	2721-0	IN5	DI19					ON	OFF			RA-3		
V.S.		Ovládání okruhu ÚT hala		IOM	2721-0	IN6	DI20					ON	OFF			RA-3		
V.S.		Ovládání okruhu ÚT Kryt CO		IOM	2721-0	IN7	DI21					ON	OFF			RA-3		
V.S.		Ovládání okruhu ÚT Sportovní dům		IOM	2721-0	IN8	DI22					ON	OFF			RA-3		
V.S.	Y6.1A	Regulační ventil Ú.T větev kryt CO		IOM	2721-0	OUT1	AO7	0-10V	0	100	%							
V.S.	Y7.1A	Regulační ventil Ú.T větev Sportovní dům		IOM	2721-0	OUT2	AO8	0-10V	0	100	%							
				Akce: Sportovní hala Chomutov							DATA POINT LIST				Rozvaděč	RA-3	Datum: 06/17	Soubor: DAT_BN
											Zařízení: Výměníková stanice				Regulátor:	IOM	Oprava: _____	Strana: A4-4