

DATOVÝ LIST Sportovní hala Chomutov - výměníková stanice																		
System	Inf. bod Short Descriptio n	Popis Description	Long	Hardware Object	Type of Controler	HW Item	SW Item	Type of Signal	Range Low	Range High	Jednotky Unit	State 0 (OPEN)	State 1 (CLOSED)	Normal State	Alarm Priority	Panel	Poznámka Notice	
V.S.	TAH2.1	Přehřátí PPO č.1 TV		IOM	3731-0	IN1	DI9					OFF	ON			RA-3		
V.S.	TAH2.2	Přehřátí PPO č.2 TV		IOM	3731-0	IN2	DI10					OFF	ON			RA-3		
V.S.	TAH3.1	Přehřátí PPO č.1 Ú.T.		IOM	3731-0	IN3	DI11					ON	OFF			RA-3		
V.S.	TAH3.2	Přehřátí PPO č.2 Ú.T.		IOM	3731-0	IN4	DI12					ON	OFF			RA-3		
V.S.	M3.1	Oběhové čerpadlo T.S. č.1 provoz		IOM	3731-0	IN5	DI13					OFF	ON			RA-3		
V.S.	M3.1	Oběhové čerpadlo T.S. č.1 porucha		IOM	3731-0	IN6	DI14					ON	OFF			RA-3		
V.S.	M3.2	Oběhové čerpadlo T.S. č.2 provoz		IOM	3731-0	IN7	DI15					OFF	ON			RA-3		
V.S.	M3.2	Oběhové čerpadlo T.S. č.2 porucha		IOM	3731-0	IN8	DI16					ON	OFF			RA-3		
V.S.		hav smyčka tv		IOM	3731-0	OUT1	DO12					ON	OFF			RA-3		
V.S.		hav smyčka ts		IOM	3731-0	OUT2	DO13					ON	OFF			RA-3		
V.S.		Sig. GSM-porucha vzt 1 Velka hala.		IOM	3731-0	OUT3	DO14					OFF	ON			RA-3		
V.S.		Sig. GSM-porucha vzt 2 Velka hala.		IOM	3731-0	OUT4	DO15					OFF	ON			RA-3		
V.S.		Signalizace GSM-porucha vzt Malá hala.		IOM	3731-0	OUT5	DO16					OFF	ON			RA-3		
V.S.		Signalizace GSM-porucha v.s.		IOM	3731-0	OUT6	DO17					OFF	ON			RA-3		
V.S.		Signalizace poruchy		IOM	3731-0	OUT7	DO18					OFF	ON			RA-3		
V.S.		rezerva		IOM	3731-0	OUT8	DO19					OFF	ON			RA-3		
				Akce: Sportovní hala Chomutov							DATA POINT LIST				Rozvaděč	RA-3	Datum: 06/17	Soubor: DAT_BN
											Zařízení: Výměníková stanice				Regulátor:	IOM	Oprava: __. __. __	Strana: A4-2