

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2
ze dne 27. 2. 2018**

ZADAVATEL: Statutární město Chomutov
Sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Realizace úsporných opatření na budově Základní školy Kadaňská č. p. 2334 v Chomutově

Statutární město Chomutov, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdrželo dne 26. 2. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), podává následující vysvětlení k zadávací dokumentaci, vztahující se k uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Na níže uvedený dotaz poskytuje zadavatel následující odpověď:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

1. Prosíme o opravu projektové dokumentace v PDF. Většina výkresů je výkres D.1.1.1.8 a ostatní chybí.
2. Prosím o specifikaci pol. č. 45 - Dřevěná lávka š. 600mm bude nesena dřevěnými hranoly nesené vaznými trámy - nutné zajištění proti vybočení - na půdě (izolace je nepochozí). V zadání chybí výkres a pouze z nedostatečného popisu ve výkazu výměr se nedá určit cena. Prosíme o doplnění výkresů a specifikace do výkazu výměr.
3. Prosíme o upřesnění výkazu výměr truhlářských konstrukcí – položky č. 208-215. Dle našeho názoru v zadání chybí výroba vestavných skříní. Zadání obsahuje pouze montáž skříní a dodávku desek. Prosíme o vysvětlení, co přesně obsahují tyto položky a úpravu výkazu výměr.
4. Prosím o specifikaci materiálů – vlastnosti, tloušťky apod. pro následující materiály:
 - Pol.č. 66 Pás asfaltovaný modifikovaný SBS
 - Pol.č. 72 střešní folie.
 - Pol. č. 82 Folie difúzně otevřená
 - Pol.č. 84 Zábrana parotěsná (parozábrana)
 - Pol.č. 80 Plst' skelná tl.180 mm
5. Prosíme o upřesnění pol. č. 161 – „Mříže k anglickým dvorkům vč. povrchové úpravy - rozměry nutno ověřit na místě.“ Co je vlastně dodávkou této položky? Prosíme o doplnění zadání o specifikaci mříží.

Odpověď zadavatele:

1. PDF jsou uloženy do sloučených souborů, výkresy jsou řazeny pod sebou, výkres D.1.1.1.8 je vždy první a výkres s označením odpovídajícím názvu *.pdf souboru je vždy poslední.
2. Lávka je tvarově zakreslená ve výkresu D.1.1.18 - Půdorys zateplení střechy (viz příloha).
3. Skříň se sestává pouze z položek a montáže uvedených v rozpočtu. Desky dle rozměrů a zaměření + spojovací materiál + kotvení + montáž.

4. Pol. č. 66 Pás asfaltovaný modifikovaný SBS:

tloušťka	4,0 mm
faktor difuzního odporu	29000
ochrana proti radonu	ANO
typ asfaltu	modifikovaný
výztužná vložka	skleněná tkanina

Pol. č. 72 střešní folie

tloušťka	1,5mm
plošná hmotnost	1,85kg/m ²
UV odolnost	ANO
faktor difuzního odporu	15000
chování při vnějším požáru	Broof (t1), Broof (t3)

Pol. č. 82 Folie difúzně otevřená

ekvivalentní dif. tl.	0,02 m (+0,015/-0,01 m)
barva	šedá
reakce na oheň	E
plošná hmotnost	120 g/m ²
tloušťka	0,4 mm

Pol. č. 84 Zábrana parotěsná (parozábrana)

plošná hmotnost	110 g/m ²
tloušťka	0,22 mm

Pol. č. 80 Plst' skelná tl. 180 mm

Skelná vlna	$\lambda = 0,033$
-------------	-------------------

5. Jedná se o mříž na sklepní světlík - čili anglický dvorek; rozměry anglických dvorků se mohou lišit, proto není blíže specifikováno.

S pozdravem

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891
-81

Ing. Iveta Kozáková
úsek veřejných zakázek
tel. 474 637 431

e-mail: i.kozakova@chomutov-mesto.cz

Příloha: Výkres D.1.1.18