

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3  
ze dne 27. 2. 2018**

ZADAVATEL: Statutární město Chomutov  
Sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města  
IČ: 00261891

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**Realizace úsporných opatření na budově Základní školy Kadaňská č. p. 2334 v Chomutově**

Statutární město Chomutov, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdrželo dne 27. 2. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), podává následující vysvětlení k zadávací dokumentaci, vztahující se k uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Na níže uvedený dotaz poskytuje zadavatel následující odpověď:

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:**

Prosíme o stanovisko k zadání parametrů oken.

Zadavatel požaduje počet těsnění -3, komor -6 a šířku rámu 87 mm, které nemají vliv na tepelně-technické vlastnosti okna. Dle našeho názoru se jedná o diskriminační zadání a navyšuje cenu oken. Pokud dodržíme požadované tepelné prostupy oken, trvá zadavatel i na dodržení počtu těsnění, komor a šířky rámu?

**Odpověď zadavatele:**

Jako zadavatel požadujeme šesti-komorová okna s tepelně-izolačním trojsklem. Standardně se dnes vyrábějí profily o šesti komorách o stavební hloubce profilu min. 80 mm. Počet těsnění je zásadní, proto trváme na třech. To jsou parametry, které požadujeme, a na které je také navržen energetický posudek.

S pozdravem

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Zborovská 4602  
430 28 Chomutov  
IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891  
-8-

Ing. Iveta Kozáková  
úsek veřejných zakázek  
tel: 474 637 431  
e-mail: [i.kozakova@chomutov-mesto.cz](mailto:i.kozakova@chomutov-mesto.cz)