



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 4

ze dne 24.09. 2014

pro zadávací řízení na stavební práce

„Bourací práce KaSS“

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách v platném znění

(dále jen "zákon")

v režimu otevřeného řízení

zadavatelem:

Statutární město Chomutov,

Zborovská 4602,

430 28 Chomutov,

zastoupeno: Janem Marešem, primátorem

Tyto dodatečné informace jsou uveřejněny v souladu s § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jsou zasílány všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a současně jsou uveřejněny stejným způsobem, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Mám dotaz ohledně přeložky plynovodu a horkovodu. V obou případech chybí údaj o dimenzi potrubí které se bude překládat, a v plynovodu ještě z jakého materiálu je stávající a bude nová přeložka (ocel, plast.....). Co se týče dimenze může se rozdíl v částce pohybovat i v řádech desítek tisíc korun.

Odpověď:

V rámci inženýrských sítí se jedná o demolici plynovodní přípojky, která je v oceli DN 50. Napojení na plyn řeší 1 stupeň revitalizace tohoto území. Informace o dimenzi bohužel nemám, pouze o

průběhu trasy. Přeložka nově uvažuje s použitím předvolovaného potrubí s napojením na stávající ocelový rozvod. Přeložka by měla být provedena do země po provedení demolice objektu s následným napojením na stávající nadzemní vedení.

Zástupce zadavatele