



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 5

ze dne 30.09. 2014

pro zadávací řízení na stavební práce

„Bourací práce KaSS“

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách v platném znění

(dále jen "zákon")

v režimu otevřeného řízení

zadavatelem:

Statutární město Chomutov,

Zborovská 4602,

430 28 Chomutov,

zastoupeno: Janem Marešem, primátorem

Tyto dodatečné informace jsou uveřejněny v souladu s § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jsou zasílány všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a současně jsou uveřejněny stejným způsobem, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci stavby není zmínka o výskytu azbestu při provádění bouracích prací. Stavebně technický průzkum proveden nebyl. Vzhledem k době výstavby mám zjištěno, že je pravděpodobné, že se tam materiál s obsahem azbestu nachází. Prosím vás o ujištění, zda se při prováděných pracích opravdu nemůže narazit do konstrukce obsahující azbest, protože v tom případě by to mělo podstatný vliv na cenu díla.

Odpověď:

V rámci pochůzky a možnosti nahlédnout do skladby střešní krytiny nebyl zjištěn azbest. Výstavba

probíhala v době okolo roku 1982 a v té době se již od azbestu ustupovalo a ani v dochované projektové dokumentaci nebyla zmínka o použití azbestu. Čili v rámci bouracích prací se s výskytem azbestu nepočítá.

Zástupce zadavatele