



**PROJEKT ZEMAN - Pavel Zeman**  
**Pavel Zeman**  
**projekty • dozory • kolaudace staveb**  
**Husova 1310**  
**432 01 Kadaň**

VYŘIZUJE:  
D.Jířík/474 651 053 kl.122  
jirik@acthermcv.cz

V CHOMUTOVĚ DNE:  
25.07.2017

Věc: vyjádření k akci „Rekonstrukce místní komunikace v ulici Kosmonautů v Chomutově“

Ve Vámi uvažovaném zájmovém území v ul. Kosmonautů v Chomutově se nachází podzemní zařízení ve správě ACTHERM, spol. s r.o., úsek Teplo CV. Trasa vedení kolektoru či topného kanálu je zakreslena v situaci, popř. může být na požádání vytyčena na místě samém (p. Leder tel.: 737 543 053).

Požadujeme provádět případné zemní práce s dostatečnou opatrností tak, aby nebylo porušeno zařízení v naší správě a tyto **práce prokazatelně nahlásit při zahájení provoznímu technikovi (p. Leder tel.: 737 543 053)**. Stavebník v této souvislosti odpovídá za škody na zařízení ve správě ACTHERM, spol. s r.o., ale i za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Šířka ochranného pásma kolektoru či topného kanálu je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách tělesa kolektoru, jejichž vodorovná vzdálenost měřená kolmo k tělesu kolektoru činí 2,5 m. Šířka tohoto kolektoru činí cca 1,8 m.

**V případě vybudování jakýchkoli staveb v ochranném pásmu námi spravovaného zařízení máme následující požadavky:**

**Při porušení našeho zařízení, ať už při vlastní stavbě, nebo následným provozem této stavby, bude toto uvedeno do původního stavu na náklady majitele výše uvedené stavby.**

Při provádění jakékoliv činnosti v ochranném pásmu datových kabelů sloužících ke správě tepelných zařízení, nesmí dojít k porušení těchto kabelů. Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu datových kabelů sloužících ke správě zařízení pro výrobu či rozvod tepla, považována jako činnost bez našeho předchozího souhlasu.

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok**.

S pozdravem

Jaroslav Jokl  
vedoucí výrobně-technického úseku

Přílohy: 1x situace