

DATOVÝ LIST Sportovní hala Chomutov - výměňiková stanice																	
System	Inf. bod Short Description	Popis Description	Long	Hardware Object	Type of Controller	HW Item	SW Item	Type of Signal	Range Low	Range High	Jednotky Unit	State 0 (OPEN)	State 1 (CLOSED)	Normal State	Alarm Priority	Panel	Poznámka Notice
V.S.	TT4.1	Teplota Ú.T. větev sauna		IOM	2721-0	IN1	AI11	Pt1000	-40	120	°C					RA-3	
V.S.	TT5.1	Teplota Ú.T. větev Hala		IOM	2721-0	IN2	AI12	Pt1000	-40	120	°C					RA-3	
V.S.	PP1.1	Tlak horkovod přívod		IOM	2721-0	IN3	AI13	0..10V	0	3000	kPa					RA-3	
V.S.	PP1.2	Tlak horkovod zpětná		IOM	2721-0	IN4	AI14	0..10V	0	3000	kPa					RA-3	
V.S.	PP2.3	Tlak studené vody		IOM	2721-0	IN5	AI15	0..10V	-100	800	kPa					RA-3	
V.S.	TT2.2	Teplota TV výstup		IOM	2721-0	IN6	AI16	Pt1000	-40	120	°C					RA-3	
V.S.	TT1.3	Teplota prostoru V.S.		IOM	2721-0	IN7	AI17	Pt1000	-40	70	°C					RA-3	
V.S.		rezerva		IOM	2721-0	IN8	AI18	Pt1000	-40	70	°C					RA-3	
V.S.	Y4.1A	Regulační ventil Ú.T větev sauna		IOM	2721-0	OUT1	AO5	0-10V	0	100	%						
V.S.	Y5.1A	Regulační ventil Ú.T větev hala		IOM	2721-0	OUT2	AO6	0-10V	0	100	%						
				Akce: Sportovní hala Chomutov							DATA POINT LIST				Rozvaděč	RA-3	Datum: 06/17 Soubor: DAT_BN
											Zařízení: Výměňiková stanice				Regulátor:	IOM	Oprava: ____ Strana: A4-3