



LEGENDA

- A** LED B- IBP3000A3KN/ND – 23 W, 3200 lm, 3000 K, KN optika, IP54
- B** LED B- IBP4000A3KN/ND – 32 W, 4200 lm, 3000 K, KN optika, IP54
- C** LED C- G1SSKN3V1/700ND – 33 W, 4100 lm, 3000 K, KN optika, IP20
- svítidlo LED (33W), IP65
- ✕ přisazené svítidlo (nástěnné) ✕ IP44
- ⊗ svítidlo s integrovaným čidlem pohybu ⊗ IP65
- samostatné nouzové svítidlo (LED 2W) nástěnné s piktogramem směru úniku
- spínače pod omítku, ve výšce 1,2 m / 1,5 m
- jedno/dvojzásuvka ve výšce 0,3 m — telefonní / datová zásuvka
- jedno/dvojzásuvka ve výšce 1,2 m / 1,5 m — anténní zásuvka
- DT** domácí (video) telefon / zvonek
- lišta (na stropě / pod oknem)

POZNÁMKA

Číslování spínačů, světel, vývodů, zásuvek odpovídá číslování okruhů (jističů) v novém rozváděči R2.
Kabely budou typu CYKY-J 1,5, 2,5. Pro přehlednost výkresu nezakresleny.
Kabely pro světla budou propojeny WAGO svorkami v krabicích spínačů.
Pro všechny spínače a zásuvky budou použity instalační krabice s hloubkou > 60 mm.
Kabely budou vedeny v novém rastrovém podhledu a pod omítkou stěn.
Místnosti kde zůstávají stávající rozvody jsou napájeny z rozváděče HR.

ODP. PROJEKTANT		KRESLIL		Ing. Ivan Menhard Čermákova 2994/7 430 03 CHOMUTOV tel.: 474 621 286 ivan.menhard@wo.cz	
Ing. Ivan Menhard		Ing. Ivan Menhard			
Obec	Chomutov	SÚ	Chomutov	FORMÁT	A3
INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov			DATUM	03/2019
Rekonstrukce elektroinstalace v budově MŠ ul. Dostojevského 4154, Chomutov				ÚČEL	DPS
				ČÍSLO ZAK.	
				ARCH. Č.	18013
Elektrozvody – půdorys 1.NP				MĚŘÍTKO 1:100	Č. VÝKRESU 02