

POZNÁMKA :

TENTO ROZVADĚČ SLOUŽÍ PRO MĚŘENÍ ODBĚRU EL. EN.
ZAPOJENÍ MĚŘENÍ BUDE PROVEDENO DLE PŘIPOJOVACÍCH PODMÍNEK
PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY.

SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ :

QF1	JISTIČ 3x63A CHAR. B, Ir=10kA
PJ1	ČINNÝ ELEKTROMĚR 400V 5-63A (DOD. ENERGETIKY)
HDO	SAZBOVÝ SPÍNAČ

Č. OKRUHU				PŘÍVOD	1	HDO		
KABEL	STÁVAJÍCÍ			1-CYKY	1-CYKY	CYKY		
	KABELOVÁ			4Jx35	4Jx25	3Jx1,5		
OZNAČENÍ	PŘÍPOJKA			L1	WA1	WB1		
Pi[kW]	-			-	-	OVL.		

ROZVADĚČ RE

TECHNICKÉ ÚDAJE :

TYP ROZVADĚČE :	TYPOVÝ ELEKTROMĚR. ROZVADĚČ - 2 SAZBOVÝ ZAPUŠTĚNÝ
ROZMĚRY :	473x710x200 mm
JMENOVITÝ PROUD :	In = 80 A
KRYTÍ PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH :	IP 40
KRYTÍ PŘI UZAVŘENÝCH DVEŘÍCH :	IP 43
PŘÍVOD :	HOREM
VÝVODY :	SPODEM
INSTALOVANÝ VÝKON (kW)	Pi = -,- kW
SOUDOBOST	1
VÝPOČTOVÉ ZATÍŽENÍ	Pp = -,- kW
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : (DLE ČSN 33 2000-4-41)	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
SÍŤ :	3PEN AC 50Hz 400V/TN-C

Měřítko 1/	Kreslil	Karel Švarcbach		Č. zakázky 2018023	Změna č. / Datum / Kontrola
	Vypracoval	Karel Švarcbach		Formáty A4 2	
	Ved. projektu	Ing. Karel Greiner	Datum 02/2019	Stupeň Dokumentace pro SP	
NAP. SOUSTAVA 3PEN~50Hz 400V TN-C					
OCHRANA PŘI PORUŠE automatické odpojení od zdroje			Objednatel STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV		
KAREL ŠVARCBACH TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SPECIALIZACE ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ Jankovcova 33, 415 01 TEPLICE IČO: 48314285 ČKAIT: 0401074			Stavba STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ ŠKOLNÍ, V UL. ŠKOLNÍ 1480/61, CHOMUTOV - 1. ETAPA		
			Rozvaděč RE - schéma přípojky nn D.1.4.2 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Výkres č. D.1.4.2.01	List

© ŘEŠENÍ OBSAŽENÉ VE VÝKRESECH A TEXTOVÉ ČÁSTI, JE PŘEDMĚTEM OCHRANY DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA