

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE 23.4.2013

ZADAVATEL: Statutární město Chomutov
Sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Jednající: Mgr. Jan Mareš, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

IPRM – Sídliště, místo pro život – 2013, II. etapa

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Hutnická hřiště a klidová zóna:

Lavičky – prosím o určení rozměru, požadovaného materiálu, barvy a povrchové úpravy.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Lavičky - Parková lavička s opěradlem bez područek. Použitý materiál: ocelová konstrukce s ochrannou vrstvou zinku, sedák i opěradlo z dřevěných desek – masivní borové dřevo. Délka lavičky 150 cm.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Dětské hřiště Kamenná:

Lavičky – prosím o určení rozměru, požadovaného materiálu, barvy a povrchové úpravy.

Oplocení 27,0 x 18,0 – prosím o určení typu oplocení, materiálu, barvy a povrchové úpravy.

Odpadkový koš – je nutné, aby koše byly závěsné. Máme vlastní výrobní program a chtěli bychom nabídnout alternativu – vlastní výrobek, prosím o určení barvy, materiálu, a povrchové úpravy.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Lavičky - Parková lavička s opěradlem bez područek. Použitý materiál: ocelová konstrukce s ochrannou vrstvou zinku, sedák i opěradlo z dřevěných desek – masivní borové dřevo. Délka lavičky 150 cm.

Oplocení - v. 80 cm, sloupky ocel, pole dřevěné plaňky, povrch světlá lazura.

Odpadkový koš – vyrobený z mrazuvzdorného polyetylenu (tvrzený stálobarevný polyetylen) kotvený na pozinkovaný sloupek, objem koše 50 litrů.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Kamenná – hřiště nad krytem:

Lavičky – prosím o určení rozměru, požadovaného materiálu, barvy a povrchové úpravy.

Tabule – provozní řád – prosím o určení rozměru, materiálu, barvy a povrchové úpravy.

Odpadkový koš – je nutné, aby koše byly závěsné. Máme vlastní výrobní program a chtěli bychom nabídnout alternativu – vlastní výrobek, prosím o určení barvy, materiálu, a povrchové úpravy.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Lavičky - Parková lavička s opěradlem bez područek. Použitý materiál: ocelová konstrukce s ochrannou vrstvou zinku, sedák i opěradlo z dřevěných desek – masivní borové dřevo. Délka lavičky 150 cm.

Tabule – provozní řád – ocelový sloupek pozinkovaný délky 180 cm, plechová tabule pozinkovaná o rozměru 60 x 40 cm.

Odpadkový koš – vyrobený z mrazuvzdorného polyetylenu (tvrzený stálobarevný polyetylen) kotvený na pozinkovaný sloupek, objem koše 50 litrů.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Pod břízami – úpravy parkování:

V rozpočtu je položka dopravní omezení – 1 soubor. Dle ZOV se jedná o umístění SDZ A15 a případně nutnosti vybavení výstražnými osvětlením. Prosím o upřesnění, co vše má položka 1 soubor obsahovat, aby všichni uchazeči nabízeli totéž.

Dále v rozpočtu chybí položka na vytýčení stávajících sítí a u některých objektů chybí vytýčení a zaměření. Proto jsem se chtěl zeptat, zda vytýčení sítí bude provádět investor a u objektů, kde není vytýčení a zaměření nebude požadováno zaměření a vytýčení provede investor, nebo budou položky do rozpočtu doplněné?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Po dobu prací bude ulice Pod Břízami průjezdná, pouze s dopravním omezením. Stavba bude zřetelně označena SDZ A 15 – Práce. Každé pracovní místo bude označeno jednostrannými a oboustrannými směrovacími deskami.

U všech stavebních objektů provede zhotovitel vytýčení stávajících sítí a zaměření skutečného provedení stavby.

S pozdravem


Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vršovice
IČ: 26147921, DIČ: CZ26147921

Ing. Eva Rudolfová v.r.

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

GORDION, s.r.o.

Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9

Tel.: 281 021 817, Fax.: 281 021 825

Email: rudolfova@gordion.cz