

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.1

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Oprava hydroizolace vnitřních podlah - Aquasvět, Chomutov“.

Systémové číslo VZ: **P21V00000018**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám jako reakci na dotaz uchazeče z 12.4.2021.

Dotaz č. 1:

Mohli bychom Vás poprosit o upřesnění dlažby v interiéru? Případně kladečské schéma (zda se požadují určité barvy, obrazce atd). V současné době není všude protiskluzová dlažba, je nutné tedy toto přesně specifikovat. Rozdíl v cenách dlažeb je markantní a pokud tuto specifikaci nedodáte, může se stát, že budou mezi konkurencí velké rozdíly. Pokud ještě nemáte tyto informace, napadá nás varianta z Vaší strany dodat do VV cenu, která by tento problém vyřešila.

Vysvětlení č. 1

Kladečský výkres nové dlažby v tuto chvíli zadavatel nemá k dispozici, předpokládá jeho vytvoření bezprostředně po uzavření SoD na své náklady na základě parametrů nabízené dlažby.

Zadavatel dále předpokládá, že nová dlažba a obklad budou v barevném provedení.

Zadavatel upřesňuje parametry použitých dlažeb z hlediska protiskluznosti:

protiskluznost dlažby min. R10/R11/C – bazénové haly, prostor gastru – výdej a kuchyň, pomocné prostory bezprostředně navazující na bazénové haly,

- jedná se konkrétně o tyto místnosti: 105, 112, 112c, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 130, 131, 132, 133, 134, 135 a 231

protiskluznost dlažby min. R10/B – Šatny, vstupní hala u schodiště, gastro sklady

- jedná se konkrétně o tyto místnosti: 101, 104, 110, 111, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129

Parametry dlažby - mrazuvzdorná keramická dlažba lepená na flexibilní lepidlo vyráběná podle EN 14 411:2016 Blb GL, př. H se sníženou nasákavostí pod 1% a protiskluzností min. R10,11/B,C (např. RAKO); spáry vyplněny epoxidovou spárovací hmotou či pružnou těsnící hmotou s fungicidy.

Zadavatel současně **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22.4.2021 do 10:00 hodin**, tak aby vysvětlující informace byla zveřejněna v souladu se zákonnými lhůtami.

S pozdravem

15.4.2021

Mgr. Marcela Kukiová
OVV, úsek veřejných zakázek