



- OKRUH 1 - TEPELOVODNÍ TĚLESA**
VRATNÁ VODA, OCEL DN65
OKRUH 1 - TEPELOVODNÍ TĚLESA
TOPNÁ VODA, OCEL DN65
- OKRUH 2 - VZDUCHOTECHNIKA**
TOPNÁ VODA, OCEL DN32
OKRUH 2 - VZDUCHOTECHNIKA
VRATNÁ VODA, OCEL DN32

- STUDENÁ VODA**
POZINK. OCEL DN80
TEPLÁ VODA
NEREZ DN50
- CIRKULACE**
NEREZ DN32
ZEMNÍ PLYN NTL
OCEL DN80

- DEMONTOVANÁ POTRUBÍ
- TOPNÁ VODA 90°C – PŘÍVOD
- TOPNÁ VODA 70°C – ZPĚTEČKA
- STUDENÁ VODA 10–15°C
- TEPLÁ VODA (TUV) 55°C
- CIRKULACE 45–55°C

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. VACLAV REMUTA	Ing. VACLAV REMUTA PRŮBĚŽNÁ 3372 434 01 MOST IČ: 63756617 DIČ: CZ6812161521	
VYPRACOVAL		ING. VACLAV REMUTA		
KRAJ: ÚSTECKÝ		OBEC: CHOMUTOV	FORMÁT: A3 STUPĚŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDĚNÍ STAVBY	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, ZBOROVSKÁ 4602, 430 28 CHOMUTOV				
AKCE			ČÍSLO ZAKÁZKY: 03-2021-526	
REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY 4. MŠ BLATENSKÁ CHOMUTOV D.1.4.2 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – VYTÁPĚNÍ				
OBSAH VÝKRES		MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 526-D.1.4.2-07	
DISPOZICE 1.NP – DEMONTÁŽE				