



LEGENDA MOTORŮ:

BUS0 – BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR PLYNU 230V, 50 HZ, MAX. PŘÍKON 65 W

NEJVYŠŠÍ DOVOLENÝ PŘETLAK (OTEVÍRACÍ TLAK PV)	300 kPa
PŘETLAK ODPOUŠTĚNÍ	230 kPa
NEJVYŠŠÍ PROVOZNÍ PŘETLAK OTOPNÉ SOUSTAVY	250 kPa
PROVOZNÍ PŘETLAK OTOPNÉ SOUSTAVY	200 kPa
NEJINŽŠÍ PROVOZNÍ PŘETLAK OTOPNÉ SOUSTAVY	120 kPa
NEJINŽŠÍ DOVOLENÝ PŘETLAK OTOPNÉ SOUSTAVY (HAVARIJNÍ)	100 kPa
TLAK PLYNU V EXPANZNÍ NADOBĚ (HYDROSTATICKÝ+20 kPa)	100 kPa
AUTOMATICKÁ REGULACE DOPOUŠTĚNÍ	140–230 kPa

AKCE:	ZAK.ČÍSLO:	LIST:
REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY 4.MŠ BLATENSKÁ	06/P/21	
NÁZEV:	ARCH.ČÍSLO:	
D.1.4.3 – MĚŘENÍ A REGULACE	MRO4–4–01	3