



Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O20690012027/UTPCMO/Or

Složka: 612083686

Vyřizuje: Ing. Oravcová

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)

Datum: 10.2.2020

**KAP ATELIER s.r.o.**

**Projektová a inženýrská kancelář**

**Prusíkova 2577/16**

**155 00 Praha 5**

### **Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Název akce:	<b>Rekonstrukce ulice Resslova Chomutov</b>
Účel vyjádření:	Vyjádření k dokumentaci stavby
Zájmové území:	Okres: Chomutov
	Obec: Chomutov
	Část obce, ulice, č.p.: Resslova
	Katastrální území, parcelní číslo: Chomutov II p.p.č. 2121/1, 2122/1, 2301/1, 3160/176, 2301/5, 3160/13, 2301/2, 3160/204, 2301/9, 2301/7, 2301/8, 2301/6, 2300, 3160/208, 3160/12, 3160/205
Žadatel:	Gabriela Blašková
Adresa, tel., e-mail	blaskova@kapatelier.cz
Investor:	Statutární město Chomutov
Adresa, tel., e-mail	Zborovského 4602, 430 01 Chomutov
Projektant:	Ing. Rysková Marie, autorizace č. 0401531
Vlastník dotčené IS	SVS / VHS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	--
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení</b> (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

#### Popis navrženého řešení:

Dokumentace řeší rekonstrukci všech zpevněných ploch v ul. Resslova v Chomutově. Rekonstrukce předpokládá výstavbu chodníků, parkovacích stání, komunikace a nové sjezdy k jednotlivým rodinným domům. V dokumentaci se uvádí: „Odvodnění komunikace je řešeno podélným a příčným spádem do stávajících a nových uličních vpustí, které jsou napojeny na dešťovou kanalizaci“.

S vydáním územního, stavebního rozhodnutí **nesouhlasíme.**

Typ

strana 1 / 2

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



V předmětné lokalitě se dle našich informací nenachází dešťová kanalizace. Svod srážkových vod do jednotné kanalizace kPVC 300 ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací nepovolujeme. Nesouhlasíme ani se vznikem nových uličních vpustí.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451  
148

  
**Ing. Anna Orávcová**  
referent technicko-provozní činnosti