



Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O20690016216/UTPCMO/Or

Složka: 612083686

Vyřizuje: Ing. Oravcová

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 21.2.2020

KAP ATELIER s.r.o.

Projektová a inženýrská kancelář

Prusíkova 2577/16

155 00 Praha 5

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Rekonstrukce ulice Resslova Chomutov
Účel vyjádření:	Vyjádření k dokumentaci stavby
Zájmové území:	Okres: Chomutov
	Obec: Chomutov
	Část obce, ulice, č.p.: Resslova
	Katastrální území, parcelní číslo: Chomutov II p.p.č. 2121/1, 2122/1, 2301/1, 3160/176, 2301/5, 3160/13, 2301/2, 3160/204, 2301/9, 2301/7, 2301/8, 2301/6, 2300, 3160/208, 3160/12, 3160/205
Žadatel:	Gabriela Blašková
Adresa, tel., e-mail	blaskova@kapatelier.cz
Investor:	Statutární město Chomutov
Adresa, tel., e-mail	Zborovského 4602, 430 01 Chomutov
Projektant:	Ing. Rysková Marie, autorizace č. 0401531
Vlastník dotčené IS	SVS / VHS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	O20690012027/UTPCMO/Or ze dne 10.2.2020
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Dokumentace řeší rekonstrukci všech zpevněných ploch v ul. Resslova v Chomutově. Rekonstrukce předpokládá výstavbu chodníků, parkovacích stání, komunikace a nové sjezdy k jednotlivým rodinným domům. Odvodnění komunikace bude stávající tj. příčným a podélným spádem do stávajících vpustí. Dešťová voda z chodníků bude svedena do okolní zeleně, kde se bude zasakovat. Parkovací stání je navrženo ze zatravněvací dlažby.

Typ

strana 1 / 3

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



S vydáním společného územního, stavebního, rozhodnutí **souhlasíme, za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek:**

- Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a nadále se bude řídit ustanovením zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.
- Zahájení prací nám bude oznámeno 15 dní předem písemně, nebo e-mailovou poštou, včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby – email: info@scvk.cz.
- Před zahájením prací požadujeme vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě, pokud tak nebylo učiněno v předprojektové přípravě.
- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou mezní směrodatnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- Při křížení bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání sítí.
- Minimální úhel křížení bude 45°, v místě křížení bude kabel uložen v chrániče s přesahem min. 1m na každou stranu od vnějšího líce potrubí.
- Místo křížení bude před záhozem zkontrolováno našimi provozními pracovníky vodovodů a kanalizací a o této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku, případně vytvořen samostatný protokol, který bude podkladem pro kolaudační nebo předávací a přijímací řízení.
- Při souběhu objektů kanalizace a vodovodu s ostatními inženýrskými sítěmi bude zachováno ochranné pásmo od vnějšího líce stěny na každou stranu min. 1,5 m.
- Související objekty (TS, sloupy, pilíře, pojistkové skříně apod.) požadujeme umístit mimo ochranná pásma námi provozovaných zařízení,
- Zemní práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace budou prováděny vždy ručně (kopaná sonda pro obnažení vodovodu při protlaku.
- Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení. Požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řádu a stoky mající vazbu na terén a ve spolupráci s provozem vodovodů a kanalizací zajistit jejich funkčnost.
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz. § 3 odst. 3 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky.
- Po ukončení stavby budou přizváni naši pracovníci ke kontrole zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., dotčeného stavbou (vodovod, kanalizace).
- Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci bude předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- Kontakty: Severočeské vodovody a.s. provoz vodovodů tel.: 417 807 301, provoz kanalizací mobil: 724 379 671.



Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škoda uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Právní zástupce: Přítkovská 1689

415 50 Teplice DIČ: CZ49099451

148

Ing. Anna Oravcová
referent technicko-provozní činnosti