



Váš dopis zn.: ---  
ze dne: ---  
Naše značka: **O21690059438/UTPCMO/Vh**  
Vyřizuje: **Václav Hartman**  
Datová schránka: **f7rf9ns**  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 1. 6. 2021

**KAP ATELIER s. r. o.**  
**Revoluční 63/2**  
**Chomutov**  
**430 01**

### **Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Název akce:	<b>Rekonstrukce ulice Resslova, Chomutov</b>
Účel vyjádření:	<b>Správní řízení – stavební řízení</b>
Zájmové území:	Okres: Chomutov
	Obec: Chomutov
	Část obce, ulice, č.p.: Chomutov, Resslova č.p. 4408
	Katastrální území, parcelní číslo: p. p. č. 2121/1, 2122/1, 2301/1, 3160/176, 2301/5, 3160/13, 2301/2, 3160/204, 2301/9, 2301/7, 2301/8, 2301/6, 2300, 3160/208, 3160/12, 3160/205 v k. ú. Chomutov II
Žadatel:	KAP ATELIER s. r. o.
Adresa, tel., e-mail	tel: 733 737 535, <a href="mailto:blaskova@kapatelier.cz">blaskova@kapatelier.cz</a>
Investor:	<i>Statutární město Chomutov</i>
Adresa, tel., e-mail	---
Projektant:	KAP ATELIER s. r. o.
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	---
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení</b> (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

**Popis navrženého řešení:** Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajících zpevněných ploch v ul. Resslova ve městě Chomutov na p. p. č. 2121/1, 2122/1, 2301/1, 3160/176, 2301/5, 3160/13, 2301/2, 3160/204, 2301/9, 2301/7, 2301/8, 2301/6, 2300, 3160/208, 3160/12, 3160/205 v k. ú. Chomutov II. Odvodnění komunikace je řešeno podélným a příčným spádem do stávajících a nových uličních vpustí a nebo do okolní zeleně, kde se bude zasakovat. Dešťová voda z chodníku bude spádem svedena do okolní zeleně, kde se bude následně zasakovat.

Typ

strana 1 / 3

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.  
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



**Souhlasíme s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.**

**Požadujeme dodržení těchto podmínek:**

- Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a nadále se bude řídit ustanovením zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.
- Zahájení prací nám bude oznámeno 15 dní předem písemně, nebo e-mailovou poštou, včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby – email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz),
- Před zahájením prací požadujeme vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě.
- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou mezní směrodatnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- Při křížení bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání sítí.
- Minimální úhel křížení bude 45°, v místě křížení bude kabel uložen v chrániče s přesahem min.1m na každou stranu od vnějšího líce potrubí.
- Místo křížení bude před záhozem zkontrolováno našimi provozními pracovníky vodovodů a kanalizací a o této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku, případně vytvořen samostatný protokol, který bude podkladem pro kolaudační nebo předávací a převímací řízení.
- Související objekty (pilíře apod.) požadujeme umístit mimo ochranná pásma námi provozovaných zařízení,
- Zemní práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace budou prováděny vždy ručně (kopaná sonda pro obnažení vodovodu při protlaku).
- Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení. Požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a stoky mající vazbu na terén a ve spolupráci s provozem vodovodů a kanalizací zajistit jejich funkčnost.
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz. § 3 odst. 3 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky.
- Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci bude předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- Kontakty: Severočeské vodovody a.s. provoz vodovodů tel.:417 807 311,
- Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škoda uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.

Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti.



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451  
148

**Václav Hartman**  
referent technicko-provozní činnosti

Na vědomí: J. Bigar, M. Král

Typ

strana 3 / 3

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přitkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda