



Jiří Chejnovský  
Vodní 568  
Kryry  
439 81

**Žadatel:** Jiří Chejnovský, Vodní 568, 439 81 Kryry  
**Stavba:** Modernizace dopravního hřiště E. Krásnohorské, Chomutov  
**Pro účel:** vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení

Vaše značka : 15.9. 2018      Naše značka : TSmCH/2018/0/MK-MA/v102      Vyřizuje : Michal Adamec/731 411 774      Chomutov dne : 15.10.2018

Souhlasíme se stavbou „Modernizace dopravního hřiště E. Krásnohorské, Chomutov“, za těchto podmínek:

1. Stavbou nesmí docházet ke znečišťování a poškozování komunikací, jejich součástí a příslušenství, zvláště pak dopravního značení a odvodnění.
2. Jakékoliv práce zasahujících do ploch veřejného prostranství (komunikací, zeleně), mohou být zahájeny po splnění ohlašovacích povinností dle Obecně závazné vyhlášky města Chomutova a vydáním rozhodnutí příslušného správního úřadu.
3. Nutno respektovat stávající zařízení veřejného osvětlení a před zahájením zemních prací požádat o přesné vytyčení na místě stavby. ( Dan Hurník tel. : 731 411 756 )
4. Veškeré zásahy do místních komunikací a všechny nové komunikace musí být provedeny odbornou firmou dle zák. č.13/1997Sb O pozemních komunikacích a všech souvisejících norem a TKP pro stavbu pozemních komunikací a TP 146.
5. Během stavby musí být zabezpečen přístup ke všem dotčeným nemovitostem a zajištěn svoz komunálního odpadu.
6. V zájmovém území se mohou nacházet staré žumpy a septiky, které nejsou v naší správě.
7. Chodníky v dotčené lokalitě se udržují strojně. Nové komunikace musí být provedeny a navrženy tak, aby se na komunikacích nevytvářely louže.
8. Obrusnou vrstvu chodníku doporučujeme zhotovit z asfaltobetonu, vzhledem k menší frekvenci chodců (u zámkové dlažby dochází k prorůstání plevelem, odstranění plevelu je nákladné a náročné časově).
9. Stavbu je nutno zkoordinovat s celkovou studií a konceptem dotčeného území.
10. Stromy, které se nacházejí v blízkosti plánovaných prací, je nutné chránit dle ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Výkopek nesmí být nahnut na kmeny stromů a živé ploty. Před zahájením prací je nutné předat ochráněnou zeleně pí Ing. Kosteletkové (tel. 778 795 616, případně Bc. Průšové, tel. 720 949 414).

**TECHNICKÉ SLUŽBY**  
MILADA CHOMUTOVÁ  
řídící a organizační  
100 01 Horní Mlýnský náhon 4605  
tel. 022/32996, Bf. 0229973992

*Škarnov*  
Za Technické služby města Chomutova,  
příspěvková organizace  
Michal Adamec  
Odborný technik

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace  
Sídlo organizace: náměstí 1.máje 89, 430 01 Chomutov  
Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 630.  
IČO 00079065 • DIČ CZ 00079065  
tel. 474 651 438-9, 474 651 442 • info@tsmch.cz • www.tsmch.cz