



Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O18610322341/UTPCMO/Or
Složka: 612071897

Vyřizuje: **Ing.Oravcová**

Datová **f7rf9ns**

schránka:

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 13.12.2018

Ing. Břetislav Sedláček
Adolfa Heyduka 1114
438 01 Žatec

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,

Název akce:	Modernizace dopravního hřiště, k.ú. Chomutov II
Účel vyjádření:	Vyjádření ke stavbě
Zájmové území:	okres: Chomutov
	obec: Chomutov
	ul. Elišky Krásnohorské
	k.ú. Chomutov II p.p.č. 1950/7, 1911/1,
Žadatel:	Daniel Nociar
Adresa, tel., e-mail	d.nociar@designprojekt.cz
Investor:	Statutární město Chomutov
Adresa, tel., e-mail	Zborovská 4602, Chomutov
Projektant:	Ing. Břetislav Sedláček, ČKAIT evidenční č. 0301452
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	O18610321485/UTPCMO/Or ze dne 12.12.2018
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení

Popis stavby:

Projektová dokumentace řeší modernizaci dětského dopravního hřiště ve městě Chomutov (dále jen DDH). Jedná se o dopravní hřiště v lokalitě Domovinka v severozápadní části Chomutova. Hřiště je v současné době v zanedbaném stavu, dojde k jeho celkové revitalizaci a výstavbě nového zázemí pro účely dopravní výchovy. V rámci stavby bude vybudována nová trasa cyklostezky. Nově jsou navrženy tři objekty tvořící zázemí dětského dopravního hřiště.

Vodovodní a kanalizační přípojky jsou řešeny samostatně 101/18/V+K, složka: 612069705, č.j.MMCH/115440/2018.

S vydáním **stavebního rozhodnutí** na výše uvedenou stavbu – **souhlasíme**.

- Dle zák. č.274/2001 Sb. v platném znění §23 odst. 3,5 je stavebník **povinen dodržet ochranná pásma** u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Typ

strana 1 / 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 840 111 111 • Fax: 417 562 585 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



- **Při křížení podzemních sítí** musí být vůči stávajícímu zařízení ve správě naší společnosti dodrženy min. vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a osazeny chráničky s přesahem 1 m. Minimální úhel křížení bude 45°.
- **Při souběhu podzemních sítí** musí být vůči stávajícímu zařízení ve správě naší společnosti dodrženy min. vzdálenosti v souladu s ochrannými pásmy dle zák. č. 274/2001 Sb. v platném znění.
- Naši pracovníci provozu vodovodů tel.: 417 807 301 a provozu kanalizací tel.: 606 608 299 budou přizváni ke kontrole zařízení ovlivněného stavbou. Záznam o kontrole bude zapsán do stavebního deníku.
- Zahájení prací musí být oznámeno (**provoz vodovodů** tel.: 417 807 301 a **kanalizací** tel.: 606 608 299) min. 14 dní předem,
- Nesmí dojít ke snižování či zvyšování krytí našeho zařízení, po ukončení stavby musí být funkční a viditelné stávající revizní šachty a manipulační ventily.
- Stavbou nesmí dojít k poškození sítí v naší správě.

Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

148

Ing. Anna Oravcová
referent technicko-provozní činnosti