



VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 09.04.2019
NAŠE ZN.: POH/17744/2019-2/037200

VYŘIZUJE: Ing. Jindřich Hönig
TEL.: 474 636 290
MOBIL:
E-MAIL: honig@poh.cz

DATUM: 10.05.2019

KAP ATELIER s. r. o.
Revoluční 36
430 02 Chomutov

Vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera – B1 Přemyslova, k. ú. Chomutov I

K Vaší žádosti ze dne 9. dubna 2019 o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 9. dubna 2019, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání. Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod tekoucích „Bílina od rozdělovacího objektu Březeneč (resp. PKP) po tok Loupnice“ ID OHL_0780 a ve vodním útvaru podzemních vod „Mostecká pánev - severní část“ ID 21310.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí (NPP) Labe a Plánem dílčího povodí (PDP) Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) není uvedený záměr možný, protože je daný záměr v rozporu s opatřením „Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů (OH100116)“, proto **nelze souhlasit s jeho realizací**.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Záměr je rovněž v rozporu s § 5 odst. 3) zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon), s § 20 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, s § 6 odst. 4 vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (dále jen vyhláška MMR), v platném znění, s čl. IV.5. Národního plánu povodí Labe, jakož i s kap. III, čl. 2.2 odst. 25 Politiky územního rozvoje schválené usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. července 2009 a bodem 5.2.2 ČSN 75 6101. Dešťové vody musí být přednostně a v maximální možné míře využívány nebo vsakovány na pozemku investora.

Kladné vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, bude možné vydat po předložení PD, která bude respektovat výše citovanou legislativu a veškeré dešťové vody (včetně vod z komunikace a chodníků) budou vsakovány, nebo využívány v místě vzniku. Vsakovací zařízení budou projektována v souladu s ČSN 75 9010 (zejména bod 6.2.5).

Předmětem vyjádření je vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera – B1 Přemyslova, k. ú. Chomutov I (investor Statutární město Chomutov). Stavba se skládá z parkoviště pro 145 automobilů, rekonstrukce komunikace v ul. Přemyslova v délce 125 m a v ul. Maroldova v délce 105 m, chodníky a vstupní plochu – tzv. Kamencové náměstí. Dešťové vody z parkoviště mají být plošně vsakovány. Dešťové vody z komunikací a chodníků mají být svedeny do jednotné kanalizace a Kamencové náměstí má být odvodněno do retenční nádrže s přepadem do jednotné kanalizace. Splaškové vody budou svedeny do jednotné kanalizace. Lokalita se dle našich podkladů nenachází v záplavovém území vodního toku.

Ing. Vlastimil Zahrádka
vedoucí odboru VH plánování



Povodí Ohře, státní podnik (67)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
www.poh.cz

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219 tel 474 636 111
430 03 Chomutov fax 474 624 200

e-mail poh@poh.cz
www.poh.cz

IČO 70889988
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení

KB, a. s., Chomutov, č. ú. 9137441/0100
ČS, a. s., Chomutov, č. ú. 3930932/0800

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052