





TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP							
ČÍSLO MÍST.	NÁZEV MÍST.	PLOCHA M2	VÝŠKA MÍST.	STROP	STĚNY	PODLAHA	POZNÁMKY
001	STROJOVNA	57,64	3,300	BÍLÁ MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA	BETON	-



LEGENDA MATERIÁLŮ:

-  Keramzit-beton panel MS 77
-  Železobetonový skelet objektu
-  Zdivo z cihel pálených tl. 100 - 250mm

STROPNÍ SVĚTLA:

-  Stropní zářivkové svítidlo - 8ks

LEGENDA VYMEZUJÍCÍCH ČAR:

-  Řešený prostor stroj. výtahu / výtahu - revize / protokol o funkčnosti
-  Ležaté rozvody VZT pro přívod / odtah vzduchu do 1.NP - kuchyně

POZNÁMKA:

Při prohlídce byly zjištěny skutečnosti ohledně jednotek vzduchotechniky a to takové, že není nutno revidovat stávající rozvody VZT ani jejich jednotky. Ve škole jsou dvě stará zařízení na odtah vzduchu z kuchyňských prostor, které jsou vyrobeny z dob Československa. Navrhují obě jednotky ve sklepě zrušit a řešit výměnu vzduchu novou jednotkou, která bude navržena dle nového návrhu kuchyňské technologie a její náročnosti na odtah. Návrh umístění VZT odvodu bude určen po návrhu kuchyňské technologie.

- Veškeré rozměry ověřit na místě
- Projektant si tímto vyhrazuje právo konzultovat veškeré změny na stavbě vůči projektové dokumentaci

Stavba:				Orientace:	
Rekonstrukce kuchyně ZŠ Chomutov, Zahradní 5265					
Investor: Statutární město Chomutov Zborovská 4602 430 28 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891	HIP: INTERMONT OPATRŇÝ s.r.o.	Stupeň PD:	DPS	Paré:	
	Projektant části:  Mostecká 1973, 431 11 Jirkov IČ: 49900854	Č. zakázky:	R137		
		Formát:	A3		
Generální projektant:  Mostecká 1973, 431 11 Jirkov IČ: 49900854	Vypracoval: Milan Toms	Měřítko:	1:50		
		Revize:			
	Výkres:	Zodp. projektant: Jan Toman	Datum:	14.04.2022	Č. výkresu: D.1.1.2.
Půdorys strojovny -1.NP - Stávající stav		Část PD:	D.1.1.		

