



LEGENDA

- ROZVADEČ
- ZÁSUVKA 400V
- 3N+PE
- ZÁSUVKA 230V
- VÝVOD 400V
- VÝVOD 230V
- OCHRANNÉ POSPOJENÍ
- KABELOVÝ ŽLAB PLNÝ 150/50 VČETNĚ VÍKA

POKUD NENÍ NA VÝKRESE VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK PLATÍ PRO UMÍSTOVÁNÍ PŘÍSTROJŮ TYTO VÝŠKY (VZTAŽENO K OSE PŘÍSTROJE) :

SKLEPY
1100 mm - VYPÍNAČE, TLAČÍTKA
250 mm - ZÁSUVKY NA STĚNÁCH
1250 mm - VYPÍNAČE, TLAČÍTKA
1250 mm - ZÁSUVKY NA STĚNÁCH

U VEŠKERÉ PŘIPOJOVANÉ TECHNOLOGIE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ OVĚRIT SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ DANÉHO ZAŘÍZENÍ DLE POKYNŮ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE.

DODRŽET ZONY VE SMYSLU 332130 PRO UKLÁDÁNÍ KABELŮ POD OMÍTKU
BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ DLE ČSN 330165

LEGENDA
ROZVODNÁ SOUSTAVA TNC-S 3,N,PE, 400/230V,50Hz
OCHRANA PŘED ŮRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41
-ŽIVÝCH ČÁSTÍ : KRYTÍM A IZOLACÍ -NEŽIVÝCH ČÁSTÍ : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE,DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM
PROSTORY VE SMYSLU ČSN 33 2000-7-701 - KOUPELNÍ, UMÝVACÍ PROSTORY,
DOPLŇUJÍCÍ POSPOJENÍ A DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI 30mA

Stavba:				Orientace:
Rekonstrukce kuchyně ZŠ Chomutov,Zahradní 5265				
Investor: Satutární město Chomutov Zborovská 4602 430 28 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891		HIP: INTERMONT OPATRNÝ s.r.o.	Stupeň PD: DPS	Paré:
Generální projektant: Mostecká 1973, 431 11 Jirkov IČ: 49900854		Projektant části:	Č. zakázky: R137	
		TOONYX Construction s.r.o. Bělehradská 858/23, 120 00 Praha	Formát: A2	
		Vypracovala: Ing. Tomáš Bláha	Měřítka: 1:50	
Výkres:		Revize:	Datum: 14.4.2022	Č. výkresu: D.1.4d_02
		Zodp. projektant: Jan Toman	Část PD: D.1.4d	
PŮDORYS ELEKTRO				