

KAP ATELIER s.r.o.
projektová a inženýrská kancelář
Revoluční č.p. 36/2
430 02 Chomutov

Naše č.j.:
ACTD/ÚTO/145/2022

Vyřizuje:
Daniel Jířík / 604 106 198, 474 651 053 kl.122
email: daniel.jirik@acthermdistribuce.cz

V Chomutově dne:
29. 03. 2022

Věc: vyjádření k akci „Rekonstrukce ul. Dr. Janského, Chomutov“

Ve Vámi uvažovaném zájmovém území ulic Edisonova a Dr. Janského v Chomutově se nachází podzemní zařízení ve správě ACTHERM Distribuce s.r.o. Trasa vedení topných kanálů (dále jen TK) je zakreslena v situaci a bude na požádání-objednání vytyčena na místě samém (p. Leder tel.: 737 543 053). Vytyčení bude provedeno na objednávku za úhradu.

Požadujeme provádět případné zemní práce s dostatečnou opatrností tak, aby nebylo porušeno zařízení v naší správě a tyto **práce prokazatelně nahlásit při zahájení provoznímu technikovi** (p. Leder tel.: 737 543 053, **email: david.leder@actherm-montazni.cz**). Stavebník v této souvislosti odpovídá za škody na zařízení ve správě ACTHERM Distribuce s.r.o., ale i za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Šířka ochranného pásma TK je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách tělesa topného kanálu, jejichž vodorovná vzdálenost měřená kolmo k tělesu topného kanálu činí 2,5 m. Šířka TK v ul. Edisonova činí cca 1,5 m a v ul. Dr. Janského cca 1m.

V případě vybudování jakýchkoli staveb v ochranném pásmu námi spravovaného zařízení máme následující požadavky:

- 1. při porušení našeho zařízení, ať už při vlastní stavbě, nebo následným provozem této stavby, bude toto uvedeno do původního stavu na náklady majitele výše uvedené stavby**
- 2. v případě poškození zařízení v naší správě, požadujeme, aby stavebník neprodleně informoval správce sítě**

Při provádění jakékoliv činnosti v ochranném pásmu tepelných zařízení viz § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., nesmí dojít k porušení tohoto tepelného zařízení. Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu zařízení pro výrobu či rozvod tepla, považována dle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., jako činnost bez našeho předchozího souhlasu.

Proti realizaci stavby **nemáme námitek** při dodržení všech našich podmínek.

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok**.

S pozdravem



Karel Mihal
Ředitel

ACTHERM Distribuce s.r.o.
Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6
IČ: 064 46 621, DIČ: CZ06446621

-2-

Přílohy: 1x situace, 1x dgn