



Váš dopis zn.: ---
ze dne: 30.11.2022
Naše značka: O22690125396/UTPCMO/VK
Složka: 612113121
Vyřizuje: Ing. Vršanská
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 30.11.2022

KAP ATELIER s.r.o.
Revoluční 36/2
430 01 Chomutov

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Rekonstrukce komunikace v ul. Dr. Janského a Edisonova, k. ú. Chomutov
Účel vyjádření:	Vyjádření k dokumentaci stavby – společné povolení
Zájmové území:	Okres: Chomutov
	Obec: Chomutov
	Část obce, ulice, č.p.: ul. Janského a část ulice Edisonova
	Katastrální území, parcelní číslo: Chomutov I, p. p. č. 4069/2, 4071/90, 4071/89, 4071/93,
Žadatel:	KAP ATELIER s.r.o. - Ilona Šrytr
Adresa, tel., e-mail	Revoluční 36/2, 430 01 Chomutov, 776552290, ilonasrytr@kapatelier.cz
Investor:	Statutární město Chomutov
Adresa, tel., e-mail	Zborovská 4602, 430 01 Chomutov
Projektant:	<i>KAP ATELIER s.r.o.</i>
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	---
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Předmětem této dokumentace je rekonstrukce komunikace v ulici Dr. Janského, v úseku od křižovatky s ulicí Spořická a navazující úsek ulice Edisonova k točně MHD. Dokumentace SO 01 řeší obnovu stávajících komunikací v ulici Dr. Janského, Chomutov v úseku mezi křižovatkami s ul. Spořická a Edisonova. Celková délka řešeného úseku je 271,6m. V rámci stavby budou vybudovány krátké úseky chodníků.

Dokumentace SO 02 řeší obnovu stávajících komunikací v ulici Edisonova v úseku mezi křižovatkou s ul. Dr. Janského a točnou MHD. Celková délka řešeného úseku je 355,2m.

strana 1 / 3

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



Dále zde bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení – SO 03 - výměna kabelového vedení, lamp nebo jen svítidel.

Vozovka komunikace i chodníky jsou navrženy s živичným krytem. Krátký úsek vozovky u platebního automatu bude vyznačen červenou barvou. Na okrajích chodníků jsou navrženy varovné prvky – varovný a signální pás z hmatné dlažby kontrastní barvy. Parkovací plochy po stranách komunikace zůstanou zachovány v původním stavu. Výsadba pásu křovin bude realizována mimo ochranné pásy vodovodu.

Odvodnění komunikace zůstane příčným a podélným spádem do stávajících uličních vpustí. Vpusti budou vyčištěny a mřížky vyrovnány dle nového živичného povrchu.

S vydáním územního, stavebního rozhodnutí **souhlasíme**, za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek:

- Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a nadále se bude řídit ustanovením zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.
- Dle zák. č.274/2001 Sb. v platném znění §23 odst. 3,5 je stavebník povinen dodržet ochranná pásma u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
- Zahájení prací nám bude oznámeno 15 dní předem písemně, nebo e-mailovou poštou, včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby – email: info@scvk.cz.
- Před zahájením prací požadujeme vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě, pokud tak nebylo učiněno v předprojektové přípravě.
- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou mezní směrodatnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace
- Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení. Požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a stoky mající vazbu na terén a ve spolupráci s provozem vodovodů a kanalizací zajistit jejich funkčnost.
- Při křížení bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání sítí.
- Minimální úhel křížení bude 45°, v místě křížení bude kabel uložen v chrániče s přesahem min.1m na každou stranu od vnějšího líce potrubí.
- Místo křížení bude před záhozem zkontrolováno našimi provozními pracovníky vodovodů a kanalizací a o této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku, případně vytvořen samostatný protokol, který bude podkladem pro kolaudační nebo předávací a převjímací řízení.
- Související objekty (TS, sloupy, pilíře, pojistkové skříně apod.) požadujeme umístit mimo ochranná pásma námi provozovaných zařízení
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz. § 3 odst. 3 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky.

strana 2 / 3

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



- Dále je stavebník povinen zajistit ochranu podzemního zařízení proti porušení těžkou technikou.
- Případné skladování materiálu, parkování stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranná pásma sítí ve správě SČVK a.s.
- Naši pracovníci provozu vodovodů tel.: 417 807 301 a provozu kanalizací tel.: 606 608 299 budou přizváni ke kontrole zařízení ovlivněného stavbou. Záznam o kontrole bude zapsán do stavebního deníku.
- Nesmí dojít ke snižování či zvyšování krytí našeho zařízení, po ukončení stavby musí být funkční a viditelné stávající revizní šachty a manipulační ventily.
- Stavbou nesmí dojít k poškození sítí v naší správě na okolních pozemcích.
- Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci bude předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
149

Ing. Kateřina Vršanská
referent technicko-provozní činnosti

Na vědomí: M. Král, J. Bigar