



Váš dopis zn.: ---  
ze dne: ---  
Naše značka: O22690085684/UTPCMO/VK  
Vyřizuje: **Ing. Vršanská**  
Datová schránka: **f7rf9ns**  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 16.08.2022

**IQ PROJEKT s.r.o.**  
**Školní 3635/24**  
**430 01 Chomutov**

### **Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Název akce:	<b>Obnova povrchu v ulici Březenecká v úseku od SHELL - Pod Strážišťem</b>
Účel vyjádření:	<b>Vyjádření k dokumentaci stavby</b>
Zájmové území:	Okres: Chomutov
	Obec: Chomutov
	Část obce, ulice, č.p.: ul. Březenecká
	Katastrální území, parcelní číslo: Chomutov I, p. p. č. 4865/128, 132, 147, 121, 130, 181, 156, 177, 47, 68, 180; 1566/2
Žadatel:	<b>IQ PROJEKT s.r.o.</b>
Adresa, tel., e-mail	Školní 3635/24, 430 01 Chomutov, 775220397, <a href="mailto:info@iqprojekt.cz">info@iqprojekt.cz</a>
Investor:	Statutární město Chomutov
Adresa, tel., e-mail	Zborovská 4602, 430 01 Chomutov
Projektant:	<i>Ing. Pelcová</i>
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	---
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</b>

#### Popis navrženého řešení:

Předmětem této dokumentace je obnova povrchů ulice Březenecká v úseku od čerpací stanice Shell po ulici Pod Strážišťem. Obnova spočívá ve výměně stávajícího asfaltového krytu komunikace, zálivů nástupiště pro MHD a stávajících přechodových ostrůvků. Dále dojde k výměně poškozených silničních obrubníků, v případě potřeby k jejich přeložení. Bude provedeno nové vodorovné značení komunikace a svislé značení ostrůvků. V místě přechodových ostrůvků bude uložen v šíři komunikace přívodní kabel (v chráničce) pro prosvětlení výstražného pružného majáku.

strana 1 / 3

#### **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



**Veškerá infrastruktura zasahující do nového povrchu komunikace (kanály, uzávěry...) budou nově osazeny s novým povrchem vozovky.**

Odvedení dešťových vod se nemění, budou odvodněny do stávajících vpustí.

S vydáním územního, stavebního rozhodnutí **souhlasíme**, za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek:

- Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a nadále se bude řídit ustanovením zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.
- Dle zák. č.274/2001 Sb. v platném znění §23 odst. 3,5 je stavebník povinen dodržet ochranná pásma u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
- Zahájení prací nám bude oznámeno 15 dní předem písemně, nebo e-mailovou poštou, včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby – email: info@scvk.cz.
- Před zahájením prací požadujeme vytyčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě, pokud tak nebylo učiněno v předprojektové přípravě.
- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou mezní směrodatnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace
- Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení. Požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a stoky mající vazbu na terén a ve spolupráci s provozem vodovodů a kanalizací zajistit jejich funkčnost.
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz. § 3 odst. 3 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky.
- Dále je stavebník povinen zajistit ochranu podzemního zařízení proti porušení těžkou technikou.
- Případné skladování materiálu, parkování stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranná pásma sítí ve správě SČVK a.s.
- Související objekty (TS, sloupy, pilíře, pojistkové skříně apod.) požadujeme umístit mimo ochranná pásma námi provozovaných zařízení.
- Naši pracovníci provozu vodovodů tel.: 417 807 301 a provozu kanalizací tel.: 606 608 299 budou přizváni ke kontrole zařízení ovlivněného stavbou. Záznam o kontrole bude zapsán do stavebního deníku.
- Nesmí dojít ke snižování či zvyšování krytí našeho zařízení, po ukončení stavby musí být funkční a viditelné stávající revizní šachty a manipulační ventily.
- Stavbou nesmí dojít k poškození sítí v naší správě na okolních pozemcích.
- Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci bude předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.

strana 2 / 3

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Průtkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.  
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451  
149

**Ing. Kateřina Vršanská**  
referent technicko-provozní činnosti

Na vědomí: M. Král, J. Bigar