



LEGENDA ZNAČEK PO :

- · — Hranice požárního úseku
- N 1.01–III.SPB Nadzemní požární úsek v 1.NP s pořad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti III
- △ Přenosný hasicí přístroj práškový (6 kg)
- EW 15DP3+C Požární uzávěr omezující šíření tepla s 15–ti min. odolností, materiál hořlavosti DP3, samozavírací zařízení
- EI 30DP1 Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce pro mezní stavy E, I 30 minut, konstrukce DP1
- △ REI 30DP1 Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I 30 minut konstrukce DP1
- ➔ Směr úniku

ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT	KRESLIL	<div>JKPO</div> <div>Projektování pozemních staveb Ing. Jaroslav Kůrka Ing. Alena Kůrková</div> <div>www.jkpo.cz 28.října 1081 43001 Chomutov Tel. : 474 334400</div>	
Ing. Alena Kůrková		Ing. Jaroslav Kůrka	Ing. Jaroslav Kůrka		
MÚ	Chomutov			FORMÁT	2x A4
INVESTOR	Sociální služby Chomutov, p.o. Písečná 5030, Chomutov			DATUM	12/2022
AKCE	EVAKUAČNÍ VÝTAHY V DOMOVĚ PRO SENIORY Písečná 5062, Chomutov			STUPEŇ	RD
				Č. ZAKÁZKY	1672022
PROFESE	D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH					
PŮDORYS 1.NP–PBŘ (stavební PD 1.PP)				1:50	2.