



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	VYUŽITÍ MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)
1.01	VSTUPNÍ HALA	9,83
1.02	ÚKLID+TECH.MÍSTNOST	3,57
1.03	WC+UMÝVÁRNA ŽENY	10,05
1.04	WC+UMÝVÁRNA MUŽI	9,46
1.05	SPRCHA MUŽI	3,51
1.06	SPRCHA ŽENY	3,51

POZNÁMKY

Potrubií bude vedeno nad podhledy
Potrubí vzduchotechniky bude vedeno
v koordinaci s ostatními instalacemi
(osvětlení, kabelové žláby, rozvody tepla,
ZTI apod.) a stavebními konstrukcemi
Montáž a zapojení zařízení bude provedeno
dle montážních a tech. podkladů výrobců
jednotlivých zařízení a montážník je
povinen se s nimi seznámit a dodržet

LEGENDA

- 1.1 – Talířový ventil odvodní plastový \varnothing 110mm
s nastavitelným průtokem vzduchu
- 1.2 – Diagonální ventilátor dvoúťáčkový do potrubí \varnothing 110mm
min. průtok 50m³/hod při dp = 50Pa se zpětnou klapkou
- 1.3 – Diagonální ventilátor dvoúťáčkový do potrubí \varnothing 110mm
min. průtok 110m³/hod při dp = 50Pa se zpětnou klapkou
- 1.4 – Odvětrání do fasády ukončené větrací mřížkou
min. průtok 100m³/hod při dp = 50Pa se zpětnou klapkou
- 1.5 – Odvětrání do fasády ukončené větrací mřížkou

ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT	KRESLIL	<div><div>www.jkpo.cz 28. října 1081 43001 Chomutov Tel. : 474 334400</div><div>CZ s.r.o.</div><div>Projektování pozemních staveb Ing. Jaroslav Kůrka Ing. Alena Kůrková</div></div>
Ing. Alena Kůrková		Ing. Alena Kůrková	Lukáš Václavíček	
MÚ	Chomutov			
INVESTOR	Statutární město Chomutov – Zborovská 4602, 430 01 Chomutov			
AKCE REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ – SKATE PARK parcely č. 6041/2, k.ú. Chomutov I				
PROFESE D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				
OBSAH PŮDORYS 1.NP – VZT				
			1:50	5.