



DESIGNPROJEKT s.r.o.
Adolfa Heyduka 1114
438 01 Žatec

Naše č.j.:
ACTD/ÚTO/034/2023

Vyřizuje:
Daniel Jiřík / 604 106 198, 474 651 053 kl.122
e-mail: daniel.jirik@acthermdistribuce.cz

V Chomutově dne:
08. 02. 2023

Vyjádření k akci „Obnova povrchu vozovky v ul. 17. listopadu, Chomutov“

Ve Vámi uvažovaném zájmovém území ulice 17. listopadu v Chomutově se nachází podzemní zařízení ve správě ACTHERM Distribuce s.r.o. Trasy vedení sekundárních topných kanálů (dále jen STK) jsou zakresleny v situacích, které jsou přílohou. Trasy budou na požádání-objednání vytyčeny na místě samém naší servisní organizací ACTHERM Montážní s.r.o., IČO: 276 56 802, kontakt: p. David Leder, email: david.leder@actherm-montazni.cz, tel.: 737 543 053. Vytyčení bude provedeno na objednávku za úhradu.

Zemní práce v ochranném pásmu STK požadujeme provádět s dostatečnou opatrností tak, aby nebylo porušeno zařízení v naší správě. Tyto práce prokazatelně nahlásit při zahájení a před pokládkou povrchů zástupci servisní organizace ACTHERM Montážní s.r.o. Stavebník v této souvislosti odpovídá za škody na zařízení ve správě ACTHERM Distribuce s.r.o., ale i za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.

Při návrhu umístění stavby je nutné respektovat ochranné pásmo tepelného zařízení, stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., § 87, ve kterém nesmí být umístěny žádné stavby ani vzrostlá zeleň. Šířka ochranného pásma zařízení pro výrobu či rozvod tepla je stanovena zákonem č. 458/2000 Sb., a vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepla, jejichž vodorovná vzdálenost měřená kolmo k tomuto zařízení činí 2,5 m.

Šířka tohoto STK činí cca 1,2 m.

V případě budování jakýchkoliv staveb v ochranném pásmu námi spravovaného zařízení máme následující požadavky:

- 1. Při porušení našeho zařízení, ať už při vlastní stavbě, nebo následným provozem této stavby, bude toto uvedeno do původního stavu na náklady stavebníka či majitele výše uvedené stavby.**
- 2. Pokud provádění stavby vyžaduje odstávku zařízení rozvodu tepla, je nutné respektovat zákon č. 458/2000 Sb., a vyhlášku č. 194/2007 Sb. Odstávka může být provedena pouze mimo topnou sezónu a za předpokladu, že objednatel uhradí provozovateli zařízení pro výrobu či rozvod tepla náklady s ní spojené.**

Doplňující požadavek:

V místech křížení vozovky s trasou STK v naší správě stavebník zajistí v průběhu realizace stavby provedení kontroly křížení před záhozem, o kontrole křížení před záhozem provede provozovatel STK zápis do stavebního deníku.

Při provádění jakékoliv činnosti v ochranném pásmu zařízení pro výrobu či rozvod tepla viz § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., nesmí dojít k porušení tohoto tepelného zařízení. Potrubí pro rozvod tepla může být v provozu celoročně a narušení těsnosti jakéhokoliv potrubí je zdraví i životu nebezpečné z důvodu vysokých teplot a tlaků topné vody.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu zařízení pro výrobu či rozvod tepla, považována dle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., jako činnost bez našeho předchozího souhlasu.

Proti realizaci stavby **nemáme námitek** při dodržení našich podmínek.
Platnost tohoto vyjádření je **1 rok**.

Přílohy: 2x situace

S pozdravem



Karel Mihal
ředitel

ACTHERM Distribuce s.r.o.

Evropská 423/178, Vokovice,
160 00 Praha 6
IČ: 064 46 621, DIČ: CZ06446621
-2-