

DESIGN PROJEKT
Ing. Břetislav Sedláček
Adolfa Heyduka 1114
438 01 Žatec

Vaše žádost ze dne, značka:
15.06.2020

Naše značka:
006200063

Vyřizuje:
Hana Cinkaničová

dne:
15.07.2020

Věc: Obnova povrchu vozovky v ul. 17. listopadu, Chomutov

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: k.ú. Chomutov I, p. p. č. 4865/130, 4865/131, 4865/90, 4865/129, 4865/167, 4865/111, 4865/50, 4865/36, 5404/47, 5404/41, 5404/39, 4801/8, 5404/8, 4801/30, 4801/150, 5404/10, 4801/86, 5404/24, 4801/88, 4801/92, 4801/225, 4801/85, 4801/80, 4801/82, 4801/84, 5404/48, 4801/134, 4801/125

Stavebník: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Projektant: DESIGN PROJEKT, Ing. Břetislav Sedláček, Adolfa Heyduka 1114, 438 01, Žatec

Č. zakázky: 090420

Datum: 04/2020

Předmětem předložené dokumentace je oprava povrchu komunikace v ul. 17. listopadu v Chomutově. Řešená lokalita se nachází při severovýchodním okraji města Chomutov, konkrétně u sídliště Březenecká. Začátek řešeného úseku se nachází u křižovatky s ulicí Pod Strážištěm a konec opravovaného úseku je na konci ulice 17. listopadu. Jedná se o obousměrnou místní komunikaci o celkové délce opravované komunikace 892 m. Ve stávajícím stavu se nachází nevyhovující povrch asfaltové komunikace. Povrch je značně narušený a nezajišťuje bezpečný a pohodlný provoz automobilové dopravy. Směrové a výškové poměry asfaltového povrchu se po opravě nezmění. Stavební práce budou provedeny v rozsahu odstranění (frézování) stávajícího asfaltového povrchu do hl. 200 mm. Dojde k lokální výměně betonových obrub, které jsou ve špatném stavebně technickém stavu, ostatní obruby budou zachovány. Opraven bude také povrch trolejbusové zastávky „Kundratická“, „Sportovní hala“ a „Březenecká II“ a to včetně kompletní výměny obrub zastávky. Stavebně upraveny budou také dva přechody pro chodce (staničení 0,175, 0,347 a 0,825 km). Projektová dokumentace neřeší opravy chodníků.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 2.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že v realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

S pozdravem

NIP BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠEK
ODBOBNÝ KONZULTANT
Cinkaničová

Hana Cinkaničová, odborný konzultant

Adr. střediska: Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín IV.

Adr. doručovací: Lipová 245, 407 01 Jílové u Děčína

737 609 815, hana@cinkanicova.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR