


LEGENDA ZNAČEK PO :

-----	Hranice požárního úseku
N 1.01–III.SPB	Nadzemní požární úsek v 1.NP s pořad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti III
△	Přenosný hasicí přístroj práškový (6 kg)
◊	Autonomní požární hlásič
EW 15DP3+C	Požární uzávěr omezující šíření tepla s 15–ti min. odolností, materiál hořlavosti DP3, samozavírací zařízení
EI 30DP1	Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce pro mezní stavy E, I 30 minut, konstrukce DP1
△ REI 30DP1	Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I 30 minut konstrukce DP1
→	Směr úniku
→	Únikový východ
⊙	Požární hydrant D25 s tvarově stálou hadicí
⊗	Nouzové osvětlení

ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT	KRESLIL	<div><div>www.jkpo.cz 28. října 1081/19 43001 Chomutov Tel. : 474 334400</div></div> <div>Projektování pozemních staveb Ing. Jaroslav Kůrka Ing. Alena Kůrková</div>	
Ing. Alena Kůrková		Ing. Alena Kůrková	Ing. Alena Kůrková		
MÚ	Chomutov			FORMÁT	2xA4
INVESTOR	Sociální služby Chomutov, p.o., Písečná 5030, Chomutov			DATUM	05/2023
AKCE ZMĚNA UŽÍVÁNÍ 2.NP NA KLUB SENIORŮ KOSTNICKÁ 4088, CHOMUTOV				STUPEŇ	DPS
				Č. ZAKÁZKY	0992023
PROFESE D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení				MĚŘÍTKO 1:75	Č. VÝKRESU 3
OBSAH PŮDORYS 2.NP – PBR					