


- LEGENDA
- JIMACÍ VEDENIÍ AIMgSi PR.8mm,PV
 - AIMgSi PR.10mm
 - OBVODOVÝ ZEMNIČ, FeZn 30/4
 - SZ ZKUŠEBNÍ SVORKOVNICE
 - ZDVOUJENÝ SPOJ, 2x SVORKA SR 03(02)
 - 2xZT01
 - 2xZEMNÍČÍ TYČ ZT01
 - SO SVORKA OKAPOVÁ
 - SK SVORKA KŘÍŽOVÁ
 - SS SVORKA SPOJOVACÍ
 - JIMACÍ TYČ

UZEMNĚNÍ BUDE PROVEDENO OBVODOVÝM ZEMNÍCÍM PÁSKEM FeZn 30/4 A DĚMA ZEMNÍCÍMI TYČEMI U KAŽDÉHO SVODU

SVOD PROVEDENÍ
SVODY BUDOU PROVEDENY NA POUZDCHU VODIČEM AIMgSi PR.8mm
SZ BUDE UMÍSTĚNA NA VRCHOLU ZAVADĚCÍ TYČE
SVODY BUDOU UCHYCENY K OKAPOVÝM SVODŮM POMOCÍ OBILMEK (PŘI SOUBĚHU)
JIMACÍ VODIČ V PROSTORU STŘECHY BUDE ULOŽEN NA PODPĚRÁCH PV

SVORKOVNICE HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ (HOP) BUDE PŘIPOJENA ZEMNÍCÍM PÁSKEM FeZn 30/4 NA OBVODOVÝ ZEMNIČ
ZATŘÍDĚNÍ OBJEKTU DLE ČSN 62305
LPS III
DOSTATEČNÁ VZDALENOST S=VIZ.VÝPOČET V TZ.
OKAPOVÉ SVODY U ZEMĚ PŘÍZEMNIT NA ZEMNÍCÍ SOUSTAVU.

projektant	kreslil	projektant části:
ING.M.ŠKVÁRA	ING.M.ŠKVÁRA	ELPRO CHOMUTOV s.r.o.
	P.BUCHTA	LIDICKÁ 2211/13, CHOMUTOV 430 03 IČ:28701216, DIČ:CZ28701216 TEL: 474 331 680
C		
B		
A		
označení	změna	podpis
ved. proj.	projektant	
ING.M.Steňko	ING.J.ŘÁPEK	
	ING.J.ŘÁPEK	
investor	Statutární město Chomutov	 PROJEKČNÍ INŽENYRSKÁ KANCELÁŘ Biatenská 2306, 430 03 Chomutov 3 www.smpprojekt.cz
	Rekonstrukce č.p.224	datum 12/2021
	Hálkova ulice, Chomutov	č. zdk. ES10/2022
	D.7 ELEKTROINSTALACE	měřítko 1:100
	PŮDORYS BLESKOSVOD+ZEMNĚNÍ	stupeň DPS
		paré: č.výkresu: D.7-2