



**KAP ATELIER s.r.o.**

**Revoluční 36/2  
430 02 Chomutov**

Naše č.j.:  
ACTD/ÚTO/063/2024

Vyřizuje:  
Daniel Jiřík / 604 106 198, 474 651 053 kl.122  
e-mail: daniel.jirik@acthermdistribuce.cz

V Chomutově dne:  
10. 05. 2024

## **Vyjádření k akci „Polopodzemní kontejnery Březenecká IV.etapa“**

Ve Vámi uvažovaných lokalitách č. 1 a 12 v ul. Dřínovská a 17. listopadu v Chomutově, se nachází podzemní zařízení ve správě ACTHERM Distribuce s.r.o. Trasy vedení sekundárního topného kanálu (dále jen STK) a datového kabelu (dále jen DK) Vám již byly předloženy a budou na požádání-objednání vytyčeny na místě samém (p.Leder, email: david.leder@acthermdistribuce.cz, tel.:737543053). Vytyčení bude provedeno na objednávku za úhradu.

Požadujeme provádět případné zemní práce s dostatečnou opatrností tak, aby nebylo porušeno zařízení v naší správě a tyto **práce prokazatelně nahlásit při zahájení a před záhozem zastupujícímu technikovi** (p. Leder, e-mail: david.leder@acthermdistribuce.cz, tel.:737543053). Stavebník v této souvislosti odpovídá za škody na zařízení ve správě ACTHERM Distribuce s.r.o., ale i za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Šířka ochranného pásma STK je vymezena svislými rovinami vedenými po obou vnějších stranách STK, jejichž vodorovná vzdálenost měřená kolmo k potrubí činí 2,5 m. Šířka vedení tohoto potrubí činí cca 1,4 m. Šířka ochranného pásma DK je 1,5 m po obou stranách vedení. Nejmenší dovolená svislá vzdálenost při křížení s DK je 0,3 m.

**V případě budování jakýchkoliv staveb v ochranném pásmu námi spravovaného zařízení máme následující požadavky:**

- 1. Při porušení našeho zařízení, ať už při vlastní stavbě, nebo následným provozem této stavby, bude toto uvedeno do původního stavu na náklady stavebníka či majitele výše uvedené stavby.**
- 2. Pokud provádění stavby vyžaduje odstávku zařízení rozvodu tepla, je nutné respektovat zákon č. 458/2000 Sb., a vyhlášku č. 194/2007 Sb. Odstávka může být provedena pouze mimo topnou sezónu a za předpokladu, že objednatel uhradí provozovateli zařízení pro výrobu či rozvod tepla náklady s ní spojené.**

**Doplňující požadavek:**

V lokalitě č. 1, v ochranném pásmu DK, požadujeme provádět zemní práce se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k porušení kabelu. V místech zemních prací, v lokalitě č. 12, která těsně sousedí s ochranným pásmem STK v naší správě, stavebník zajistí v průběhu realizace stavby provedení kontroly, o této kontrole před záhozem provede provozovatel STK zápis do stavebního deníku.

Při provádění jakékoliv činnosti v ochranném pásmu zařízení pro výrobu či rozvod tepla viz § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., nesmí dojít k porušení tohoto tepelného zařízení. Potrubí pro rozvod tepla může být v provozu celoročně a narušení těsnosti jakéhokoliv potrubí je zdraví i životu nebezpečné z důvodu vysokých teplot a tlaků topné vody.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu zařízení pro výrobu či rozvod tepla, považována dle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., jako činnost bez našeho předchozího souhlasu.

Ve Vámi uvažovaném zájmovém území sídliště Březenecká v Chomutově v lokalitách 3, 4, 7, 8, 9, 10 a 11 se nenachází žádné zařízení ve správě ACTHERM Distribuce s.r.o.

Proti realizaci stavby **nemáme námitek** při dodržení našich podmínek.  
Platnost tohoto vyjádření je **1 rok**.

S pozdravem

Karel Mihal, ředitel  
**ACTHERM Distribuce s.r.o.**



**ACTHERM Distribuce s.r.o.**  
Duhová 1444/2, Michle  
140 00 Praha 4  
IČ: 064 46 621, DIČ: CZ06446621  
-1-