

**DOSPRO s.r.o.**

**Bořivojova 2420/19  
130 00 Praha**

Naše č.j.:  
ACTD/ÚTO/168/2023

Vyřizuje:  
Daniel Jířík / 604106198, 474 651 053 kl.122  
email: daniel.jirik@acthermdistribuce.cz

V Chomutově dne:  
10. 10. 2023

## **Vyjádření k akci „Dva nové přechody v ulici Meisnerova, Chomutov“**

Ve Vámi uvažovaném zájmovém území ulice Meisnerova v Chomutově se nachází podzemní zařízení ve správě ACTHERM Distribuce s.r.o. Trasy vedení topného kanálu (dále jen TK) a datového kabelu (dále jen DK) jsou zřejmé z digitální mapy, která je přílohou. Tyto trasy musí být na požádání-objednání vytyčeny na místě samém naší servisní organizací ACTHERM Montážní s.r.o., IČO: 276 56 802, kontakt: p. David Leder, email: david.leder@actherm-montazni.cz, tel.:737 543 053. Vytyčení bude provedeno na objednávku za úhradu.

**Zemní práce v ochranném pásmu sítí v naší správě požadujeme provádět s dostatečnou opatrností tak, aby nebylo porušeno zařízení v naší správě. Tyto práce prokazatelně nahlásit při zahájení a před záhozem zástupci servisní organizace ACTHERM Montážní s.r.o.** Stavebník v této souvislosti odpovídá za škody na zařízení ve správě ACTHERM Distribuce s.r.o., ale i za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.

Při návrhu umístění stavby je nutné respektovat ochranné pásmo tepelného zařízení, stanovené zákonem č. 458/200 Sb., § 87, ve kterém nesmí být umístěny žádné stavby ani vzrostlá zeleň. Šířka ochranného pásma zařízení pro výrobu či rozvod tepla je stanovena zákonem č. 458/2000 Sb., a vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepla, jejichž vodorovná vzdálenost měřená kolmo k tomuto zařízení činí 2,5 m. Šířka tohoto TK činí cca 1,5 m. Šířka ochranného pásma datového kabelu je 1,5 m po obou stranách vedení. Nejmenší dovolená svislá vzdálenost při křížení s datovým kabelem je 0,3 m.

**V případě budování jakýchkoliv staveb v ochranném pásmu námi spravovaného zařízení máme následující požadavky:**

- 1. Při porušení našeho zařízení, ať už při vlastní stavbě, nebo následným provozem této stavby, bude toto uvedeno do původního stavu na náklady stavebníka či majitele výše uvedené stavby.**

### **Doplňující požadavek:**

V místech zemních prací nutných k vybudování nových přechodů, v ochranném pásmu sítí v naší správě, zajistí stavebník v průběhu realizace stavby provedení kontroly za účasti zástupce správce sítí. O kontrole před záhozem provede provozovatel TK a DK zápis do stavebního deníku.

Při provádění jakékoliv činnosti v ochranném pásmu zařízení pro výrobu či rozvod tepla viz § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., nesmí dojít k porušení tohoto tepelného zařízení.

Potrubí pro rozvod tepla může být v provozu celoročně a narušení těsnosti jakéhokoliv potrubí je zdraví i životu nebezpečné z důvodu vysokých teplot a tlaků topné vody.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu zařízení pro výrobu či rozvod tepla, považována dle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., jako činnost bez našeho předchozího souhlasu.

Proti realizaci stavby **nemáme námitek** při dodržení našich podmínek.

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok**.

S pozdravem



Karel Mihal  
ředitel

Příloha: 2x digitální mapa .dgn

**ACTHERM Distribuce s.r.o.**

Evropská 423/178, Vokovice,  
160 00 Praha 6

IČ: 064 46 621, DIČ: CZ06446621

-2-