



KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov

Zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3466, DIČ: CZ47308095, IČ: 47308095
tel. 474 620 801, bankovní účet: KB 17102441/0100

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Veřejná zakázka v nadlimitním režimu

„Výměna osvětlení ve vybraných střediscích společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.“

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám sděluje, že v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě dodatečných dotazů ze dne 26.1.2025.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, žádám o odpovědi na následující otázky k této zakázce:

1. Nouzové osvětlení - během prohlídky bylo všude zaznamenáno velké množství nouzových svítidel integrovaných do všech typů svítidel, čili mají být standardní součástí zadávací dokumentace. Potvrdíte mi, že jsou v plném rozsahu k nalezení v souborech VV vždy v popisu svítidla s koncovkou "+NO 1h" či je ještě NO značeno jinak? Zdá se nám, že nejsou všechna NO zahrnuta do projektu je toto v ZD v pořádku?

2. AquaSvět - dotaz k zaznamenaným vysokým teplotám během prohlídky ve spodních výměňkových prostorech. Jaké zde dosahujete teploty prostředí? Je s těmito vysokými teplotami dostatečně počítáno v parametrech svítidel?

Odpověď:

ad1. Potvrzujeme, že světla s integrovaným NO jsou ve VV označena jako **+NO 1hod.** Počty odpovídají původní projektové dokumentaci. Piktogramy a samostatná nouzová světla nejsou předmětem zakázky.

ad2. Proběhlo měření teploty v technických prostorech bazénové technologie certifikovaným přístrojem. Teplota v technických prostorech činila 25,8°C. Teplota v jímkách by neměla překročit 32°C. Potvrzujeme, že při návrhu svítidel byl brán potaz na teploty prostor.

Vzhledem k povaze odpovědí na dotazy, které nemění okruh potencionálních uchazečů, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídky.

V Chomutově dne 28.1.2025

Bc. Radek Holuša

jednatel