



KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov

Zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3466, DIČ: CZ47308095, IČ: 47308095
tel. 474 620 801, bankovní účet: KB 17102441/0100

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Veřejná zakázka v nadlimitním režimu

„Výměna osvětlení ve vybraných střediscích společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.“

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám sděluje, že v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě dodatečných dotazů ze dne 30.1.2025.

Dotaz:

1) Svítidla D1N a D2N v aktuální příloze P4, teplotní rozsah má být zřejmě -10C až + 50C. Nyní je - 20C + 50C (teplotní omezení nouzového modulu).

2) Rozpočet KS:

Svítidlo M (KS) rozpočet.

| | | | |
|----------|---------------------------------------------------------|----|------|
| 213660VD | LED PŘISAZENÉ SV. 1200mm, max. 15W, 4000K, RA80, 3500Lm | ks | 4,00 |
|----------|---------------------------------------------------------|----|------|

Světelný tok 3500 lm je zřejmě chybný, pokud požadujete max 15W.

3) KS - Myslíme si správně, že tato položka v rozpočtu:

213664VD LED PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44, 1350Lm,CR>80, 4000K, bílá barva

Je v příloze č.4 na záložce H(KS), ale v souboru „platné od 27.1.2025 VV - 1.NP KINOSVĚT .xlsx“ je označena jako písmeno L?

| | |
|---|----------------------------------------------------------------------|
| L | PŘISAZENÉ SV 1x15W dl. 600 mm s vlastním vypínačem, bílá barva, IP44 |
|---|----------------------------------------------------------------------|

Předpokládáme, že označení H(KS) je správné – je takto označen i vzorový list s fotkou.

Odpověď:

ad1. Provozní teplota (Operating temperature): Standard (standard)

-25°C - +50°C, **nouze (emergency) -10°C - +50°Cn**, senzor -25°C - +40°C. Opraveno v příloze P4_Technické parametry.

ad2. Opraveno v rozpočtu P3c)_Slepy rozpocet_KSC.

ad3. H opraveno na L v příloze P4_Technické parametry.

Vzhledem k povaze odpovědí na dotazy, které nemění okruh potenciálních uchazečů, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídky.

Přílohy:

P3 c) Slepý rozpočet KSC

P4_Technické parametry

V Chomutově dne 3.2.2025

Bc. Radek Holuša
jednatel