

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 8

dle § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“)

ZADAVATEL: Statutární město Chomutov
Sídlo: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov
Zastoupený: Mgr. Jan Mareš, primátor
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Energetická opatření – ZŠ Březenecká 4679, 430 01 Chomutov
Evidenční číslo VZ: 345359

Statutární město Chomutov, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdrželo dne 30. května 2013 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpověď.

Dotaz č. 1:

Žádáme Vás o vyjádření k nesouladu výkazu výměr s technickou zprávou ohledně finální omítky zateplovacího systému. V soupisu prací (výkazu výměr) je uvedena silikátová omítka 2 mm zrno, ale v technické zprávě je omítka silikonová. Která z uvedených omítek je požadována?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel po konzultaci s projektantem uvádí, že došlo k administrativnímu pochybení (překlepu) při tvorbě výkazu výměr. Bude použita silikonová omítka (zrnitosti 2 mm), platí tedy to, co je v technické zprávě.

V Chomutově dne 3. 6. 2013