LEGENDA

STÁVAJÍCÍ STAV

- HRANY KOMUNIKACÍ / BUDOVY
- TRAKČNÍ STOŽÁR
- TROLEJOVÉ DRÁTY
- ÚSEKOVÝ DĚLIČ NA TROLEJOVÝCH DRÁTECH
- NOSNÁ SÍŤ TROLEJE – PŘEVĚS
- NOSNÁ SÍŤ TROLEJE – VÝLOŽNÍK
- KABELOVÉ PROPOJENÍ - SVODIČE PŘEPĚTÍ/ODPOJOVAČ – TROLEJ

PROVIZORNÍ STAV – SO 650 TROLEJOVÉ VEDENÍ

- PXX – PROVIZORNÍ TRAKČNÍ STOŽÁR SE ZÁKLADEM
- SYMBOL PROVIZORNÍHO PEVNÉHO KOTVENÍ TROLEJOVÉHO DRÁTU
- PROVIZORNÍ LANO KOTVENÍ TROLEJOVÉHO DRÁTU
- PROVIZORNÍ PŘEVĚŠENÍ PŘEVĚSOVÉHO LANA

DEMONTÁŽ

- TRAKČNÍ STOŽÁR
- TROLEJOVÉ DRÁTY
- NOSNÁ SÍŤ TROLEJE – PŘEVĚS
- NOSNÁ SÍŤ TROLEJE – VÝLOŽNÍK
- KABELOVÉ PROPOJENÍ
- DVOJITÝ ODPOJOVAČ S RUČNÍM POHONEM A RÝČKOVOU BLESKOJISTKOU PRO ÚSEKOVÝ DĚLIČ
- DVOJITÝ ODPOJOVAČ S RUČNÍM POHONEM A RÝČKOVOU BLESKOJISTKOU PRO NAPÁJECÍ BOD

Trakční vedení
SOUSTAVA: 2 DC 750 V / IT – izolovaná soustava

OCHRANNÉ OPATŘENÍ VE SMYSLU ČSN 33 2000-4-41 ED.3/2018:
- Ochrana při poruše neživých částí: Samočinným odpojením napájení čl. 411.3, 411.4

OCHRANNÉ OPATŘENÍ VE SMYSLU ČSN 33 2000-5-51 ED.3/2010:
- III – Vnitřní prostory s regulovanou teplotou
- IV – Vnější prostory

OCHRANNÉ OPATŘENÍ VE SMYSLU ČSN EN 50122-1 ED.2/2011:
- Ochrana proti dotyku živých částí: Ochrana vzdušnou vzdáleností čl. 5.2
- Ochrana proti dotyku neživých částí: dvojitá izolace vrchního trolejového vedení čl. 6.2.3.2
- Ochrana napájecích bodů (střešáry, na kterých jsou umístěné bleskojistky nebo svodiče přepětí): čl. 6.2.2.1 + přístroje na omezení napětí

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Kateřina Svatková		Zhotovitel: Elektrotim, a.s. IČ 60611820, DIČ CZ-60611820, Tř. Kpt. Jaroše 1926/7, 602 00 Brno, tel.: 495 518 111, www.elektrotim.cz
VYPRACOVAL	Vojtěch Cingl		
KONTROLOVAL	Ing. Jakub Kern		Vedoucí úseku: Ing. Tomáš Koranda
MÍSTO STAVBY	Chomutov		STUPEŇ: DPS
OBJEDNATEL	Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Školní 3996, 430 01 Chomutov		DOKUMENTACE
INVESTOR	Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Školní 3996, 430 01 Chomutov		ČÍSLO ZAKÁZKY: ZKPR00038S.000
OBJEKT: **Modernizace trakčního vedení v křižovatce ul. Kamenná a ul. Zahradní, Chomutov** **SO 650 - Trakční trolejové vedení**			ARCHIVNÍ ČÍSLO
			MĚŘÍTKO: 1:250
			DATUM: 10/2024
			FORMÁT: 21x44
PŘÍLOHA: **SITUACE - DEMONTÁŽ**			ČÁST DOKUMENTACE: **02**

ČÍSLO DOKUMENTU