



Váš dopis zn.: ---  
ze dne: ---  
Naše značka: **SCVKZAD233878/MO/LŠ**  
Složka: **612135543**  
Vyřizuje: **Lucie Šáchová**  
Datová schránka: **f7rf9ns**  
Telefon: 840 111 111  
Datum: 20.03.2025

**rhubkova@seznam.cz**

**Vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení záměru dle  
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,  
a jejich změn a staveb s ní souvisejících**

Název akce:	<b>Polopodzemní obdélníkové kontejnery na smíšený i tříděný odpad (3 lokality) v Chomutově</b>
Účel vyjádření:	<b>Vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení</b>
Zájmové území:	Okres: Chomutov
	Obec: Chomutov
	Část obce, ulice, č.p.: Chomutov, ulice Vilová, Čechova, Meisnerova, Štefanikovo náměstí
	Katastrální území, parcelní číslo: Chomutov I, p. p. č. 1478/30, 1478/26, 1490, 3511/5, 1482/4
Žadatel:	Romana Hubková
Adresa, tel., e-mail	+420777025483, <a href="mailto:rhubkova@seznam.cz">rhubkova@seznam.cz</a>
Investor:	Statutární město Chomutov
Adresa, tel., e-mail	---
Projektant:	Romana Hubková
Vlastník dotčené IS	Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále jen „SVS“)
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení</b>

Popis navrženého řešení:

Jedná se o výstavbu nového kontejnerového stání (polopodzemní kontejnery) na třech místech ul. Vilová, Štefanikovo nám., Čechova ul u křížení s ul. Meisnerovou v Chomutově.

**Lokalita 1 – ulice Vilová – parc. č. 1478/30, 1478/26, 1490, k. ú. Chomutov I:**

Stávající kontejnerové stání je umístěno u ul. Vilová na křížení s ul. Gutenbergovou. Dnes jsou zde 2 nadzemní kontejnery na plast, 1 na papír a 1 na sklo a textil. Vzhledem k umístění IS byla zvolena varianta s umístěním po obou stranách vedlejší komunikace Gutenbergova. Pozemek je mírně svažité. Budou zde umístěny 4 polopodzemní kontejnery – plast 1 ks (5 m<sup>3</sup>), papír 2 ks a 1 dělený na sklo a sklo 2x2, 5 m<sup>3</sup>), nebo kovy. Zpevněný povrch ze zámkové dlažby bude rozšířen dle požadavku TSMCH na kontejner pro textil, elektro a oleje.



Plocha kontejnerů – 11 m<sup>2</sup>, zpevněná plocha – 48 m<sup>2</sup>.

**Lokalita 2 Štefánikovo náměstí parc. č. 1482/4, k. ú. Chomutov I:**

Stávající stání je u autobusové zastávky na Štefánikově náměstí vedle přechodu pro chodce. Nové stání polopodzemních kontejnerů na odpad se předpokládá vedle stávajícího v zeleném pásu u silnice. Navrženy jsou zde 3 kontejnery pro plasty, 3 kontejnery pro papír a jeden půlený na sklo a sklo, popř. kovy, plocha ze zámkové dlažby je rozšířena pro případný nadzemní kontejner na BIO. Plocha kontejnerů 19,6 m<sup>2</sup>, zpevněná plocha 23,5 m<sup>2</sup>

**Lokalita 3 – Čechova ul u křížení s ul. Meisnerovou parc. č. 3511/5, k. ú. Chomutov I:**

Stávající stání nadzemních kontejnerů je v ul. Meisnerova před samoobsluhou Albert, nové stání chodníku v ul. Meisnerova je problematické, kvůli umístění inženýrských sítí a případnému stání svozového vozidla v ul. Meisnerova. Navrhujeme umístit kontejnery u příjezdové komunikace pro zásobování. Pozemek je rovinatý a budou zde umístěny 4 polopodzemní kontejnery – 1ks SKO, plast, papír a 1 dělený na sklo a sklo, nebo kovy. Plocha u kontejnerů je ze zámkové dlažby. Plocha kontejnerů 11 m<sup>2</sup>, plocha zpevněná 18 m<sup>2</sup>.

**S obsahem projektové dokumentace pro řízení o povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb.,  
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů výše uvedené stavby  
Souhlasíme po splnění následujících podmínek:**

- 1.1 Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a nadále se bude řídit ustanovením zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.
- 1.2 Před započatím prací požádá stavebník o vytyčení vodohospodářského zařízení.  
**V působnosti SVS**  
Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti SČVK je nutné objednat na: tel. 601 267 267 / 840 111 111; info@scvk.cz. V případě písemného objednání vystavujete objednávku na servisní organizaci provozovatele - společnost Severočeská servisní a.s. Upozorňujeme, že tato služba může být zpoplatněna.
- 1.3 **V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.**
- 1.4 Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou mezní směrodatnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- 1.5 Při křížení bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání sítí.
- 1.6 Minimální úhel křížení bude 45°, v místě křížení bude kabel uložen v chrániče s přesahem min. 1m na každou stranu od vnějšího líce potrubí.
- 1.7 **Místo křížení bude před záhozem zkontrolováno našimi provozními pracovníky vodovodů a kanalizací a o této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku, případně vytvořen samostatný protokol, který bude podkladem pro kolaudační nebo předávací a převjímací řízení.**
- 1.8 Při souběhu objektů kanalizace a vodovodu s ostatními inženýrskými sítěmi bude zachováno ochranné pásmo od vnějšího líce stěny na každou stranu min. 1,5 m.
- 1.9 Související objekty požadujeme umístit mimo ochranná pásma námi provozovaných zařízení.
- 1.10 V rámci provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě SČVK požadujeme plné respektování tohoto zařízení, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují zejména pak:
  - 1.10.1 Dodržování zákonných povinností zejména v souvislosti s návrhem a realizací záměru v ochranných pásmech řadů § 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.





- 1.10 Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na Stavební dozor, zhotovitele stavby a stavebníka.
- 1.11 Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- 1.12 Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných či k odkrytí zařízení ve správě SČVK v průběhu realizace záměru požadujeme být přizváni na stavbu za účelem kontroly zařízení v naší správě a současně požadujeme, aby před zásypem došlo našimi pracovníky SČVK či pracovníky servisní organizace provozovatele - společnost Severočeská servisní a.s. k zápisu souhlasu do stavebního deníku.
- 1.13 Zemní práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace budou prováděny vždy ručně (kopaná sonda pro obnažení vodovodu při protlaku).
- 1.14 Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení. Požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řádu a stoky mající vazbu na terén a ve spolupráci s provozem vodovodů a kanalizací zajistit jejich funkčnost.
- 1.15 Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.
- 1.16 V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 1.17 Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
- 1.18 Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci bude předložena ke schválení naší společností před dalším postupem prací.

**Poskytnuté vyjádření je vyjádřením k projektové dokumentaci ve věci povolení záměru stavby, nikoliv k zahájení řízení ve věci povolení záměru.**

Požadované podklady a následnou komunikaci prosím ved'te pouze prostřednictvím Vyjadřovacího portálu na našich webových stránkách [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz) s uvedením čísla jednacího.

Technické standardy vodohospodářských staveb SVS jsou k dispozici na [www.svs.cz](http://www.svs.cz). Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

S pozdravem

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

149

**Lucie Šáchová**

referent technicko-provozní činnosti

Na vědomí: pan Jan Bigar, pan Jan Kladivo.

Typ 55

strana 3 / 3

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.  
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda

